



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 12 06 12010 013

Zertifikatsinhaber: Rittal GmbH & Co. KGAuf dem Stützelberg
35745 Herborn
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):** 79671**Prüfzeichen:****Produkt:** Schaltschrankgehäuse**Modell(e):** Typgeprüfte Leergehäuse
Baureihe KS

Kenndaten:

Schutzart:	IP 66
	eintürige Ausführung ohne Sichtfenster
Schutzart:	IP 56
	eintürige Ausführung mit Sichtfenster
	zweitürige Ausführung
Material:	Gehäuse GFK
	Sichtfenster Plexiglas
Wandstärken:	Gehäuse 2,5 - 3,0 mm
	Tür 2,5 - 3,0 mm
	Sichtfenster 2,5 - 3,0 mm
Abmessungen:	200 x 300 x 150 mm
	bis
	1000 x 1000 x 300 mm

Geprüft nach: DIN EN 62208:2005

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713006268**Datum,** 2012-06-27

(Horst Kristen)

Seite 1 von 1

