

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity



dri181704100

Hiermit erklären wir, (We,)

Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn

dass die Wandanbau-Kühlgeräte: (hereby declare that the Wall-mounted Cooling Units:)

**SK 3302.xxx, SK 3303.xxx, SK 3304.xxx, SK 3305.xxx, SK 3328.xxx, SK 3329.xxx, SK 3332.xxx,
SK 3361.xxx, SK 3366.xxx, SK 3377.xxx, SK 3396.xxx, SK 3397.xxx, SK 3398.xxx**

“xxx” steht für (“xxx” applies for):

030, 040, 058, 100, 101, 104, 109, 110, 114, 119, 120, 129, 130, 140, 142, 144, 145, 146, 149, 150,
158, 160, 170, 200, 209, 210, 219, 240, 249, 250, 260, 278, 281, 293, 294, 300, 309, 310, 315, 316,
319, 320, 330, 334, 403, 413, 493, 496, 500, 503, 504, 508, 509, 510, 513, 514, 518, 519, 520, 526,
529, 530, 531, 532, 534, 536, 540, 542, 544, 546, 548, 549, 550, 560, 568, 577, 600, 609, 610, 618,
619, 640, 643, 649, 666, 667, 679, 697, 700, 709, 721, 800, 809, 839, 871, 901, 902, 903, 905, 906,
907, 910, 920, 930, 940, 950, 951, 952

E-Schaltplan, Zusammenbauzeichnung und Beschreibung (Wiring diagram, assembly drawing and specification)
siehe Montageanleitung (see assembly instructions)

folgenden Richtlinien entsprechen: (conform to the following Directive)

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Machinery Directive 2006/42/EC)
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU)

Angewandte harmonisierte Normen: (Applied harmonised standards)

EN 378-2	Kälteanlagen und Wärmepumpen (Refrigerating systems and heat pumps)
EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen (Safety of machinery)
EN 60529	IP Schutzarten durch Gehäuse (IP code)
EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte (appliances -safety)
EN 60335-2-40	Sicherheit elektrischer Geräte (appliances -safety)
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)
EN 61000-6-3:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)
A1:2011	

Zusätzlich angewandte nationale technische Spezifikationen: (Applied national technical specifications in particular:)

DIN 3168-Abschnitt 4.5	Schaltschrankkühlgeräte (Coolers for distribution boxes)
DIN EN 14511-2	Prüfbedingungen zur Leistungsermittlung (Conditions for performance test's)

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

This declaration of EC conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has not met with our approval.

Herborn, 25.07.2018

Verantwortlich für Dokumentation:
(responsible for documentation)

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

Frank Himmelhuber
Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Id. Nr. 305764
D-0000-00000216