

Zertifikat

Nr.: B 99 03 12010 114



Rittal-Werk
Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

mit der(n) Fertigungsstätte(n)
12010 17037 35651

ist berechtigt, nachfolgend genanntes Produkt mit dem
Prüfzeichen E
gemäß Zeichenliste zu kennzeichnen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Produkt: Schaltschrankgehäuse

Modell: Typgeprüfte Leergehäuse
Baureihen KL und EB
E-Box, Bus-Gehäuse (BG)

Kenndaten:	Ausführung	Schutzart	Material
	KL ohne Flansch	IP 66	Stahlblech/Edelst.1.4301
	KL mit Flansch	IP 55	Stahlblech
	BG-Bus-Gehäuse	IP 55	Stahlblech/Edelst.1.4301
	EB	IP 66	Stahlblech
	BG-Bus-Gehäuse	IP 65	Stahlblech/Edelst.1.4301
	Abmessungen:	150x150x80 - 1000x600x160 mm	
	Wandstärken:	Gehäuse	1,2 - 1,5 mm
		Deckel/Tür	1,2 - 1,5 mm

Das Produkt entspricht den zutreffenden sicherheitstechnischen Anforderungen
und wurde geprüft nach:

TÜV PS PPP 52064 02.87
EN 60529 10.91

DIN EN 60439-1 04.94
Pkt. 7.2 und 8.2.7

Bericht Nr.: 03310046882, E - (B 96 07 12010 102)

Freigegeben mit der obigen Zertifikatsnummer durch die
Zertifizierungsstelle von TÜV PRODUCT SERVICE GMBH.

Abteilung: FFMMCH1 / he
Datum: 18.03.1999



TÜV PRODUCT SERVICE GMBH · Zertifizierungsstelle · Ridlerstrasse 31 · D-80339 München