ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATO ◆ CERTIFICAAT ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆ 認証証書

Zertifikat

Nr.: B 96 07 12010 103

TÜV PRODUCT SERVICE

Rittal-Werk
Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

mit der(n) Fertigungsstätte(n)
17037 17254

ist berechtigt, nachfolgend genanntes Produkt mit dem
Prüfzeichen E
gemäß Zeichenliste zu kennzeichnen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Produkt: **Schaltschrankgehäuse**

Modell: **Typgeprüfte Leergehäuse**
Pultsystem AP

Kenndaten:

Schutzart:	IP 55
Material:	Stahlblech, Edelstahl 1.4301
Wandstärken:	Gehäuse 1,2 - 1,5 mm Tür 1,5 - 2,0 mm
Abmessungen:	800 x 670 x 400 mm bis 1600 x 2000 x 800 mm

Das Produkt entspricht den zutreffenden sicherheitstechnischen Anforderungen und wurde geprüft nach:

TÜV PS PG 5063 FP 02.87
EN 60529 10.91

DIN EN 60439-1 04.94
Pkt. 7.2 und 8.2.7

Bericht Nr.: 03582600201, E - (B 91 10 12010 504)

Freigegeben mit der obigen Zertifikatsnummer durch die Zertifizierungsstelle von TÜV PRODUCT SERVICE GMBH.

Organisationseinheit: FFMMCH1 / he
Datum: 09.07.1996