

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Rittal GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Stüzelberg 18**  
**35745 Herborn**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**LKH Kunststoffwerk Heiligenroth GmbH & Co.KG**  
**Auf der Birke 2**  
**56412 Heiligenroth**  
**Deutschland**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Einbauventilatoren für Schaltschränke (Dachlüfter)**  
**Typen SK 3139.100,SK 3140.100**  
*Built-in fans for cabinets (roof fans)*  
*models SK 3139.100, SK 3140.100*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 60335-1 : 2012-10**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 327 13151207  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3518 9050  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4156/16

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2019-03-29  
bis / *until* 2024-03-28



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-03-29

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1  
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 327 13151207

<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	SK 3139.100, SK 3140.100
<b>Bemessungsspannung:</b> <i>Rated voltage:</i>	220 – 240 V
<b>Bemessungsaufnahme:</b> <i>Rated input:</i>	51 / 62 W (SK 3139.100), 99 / 130 W (SK 3140.100)
<b>Bemessungsfrequenz:</b> <i>Rated frequency:</i>	50 / 60 Hz
<b>Schutzklasse:</b> <i>Protection Class:</i>	I
<b>Schutzart:</b> <i>Degree of protection:</i> <b>Innen- / Aussenkreislauf</b>	IP 55 (Gehäuse Kategorie 2)
<b>Netzanschluss:</b> <i>Main connection:</i>	Spannungsversorgung durch Endgerät über eine Steckverbindung



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-03-29