

# Certificate of Manufacturer



**Manufacturer**  
*Производитель*

**Rittal GmbH & Co. KG**

**Address**  
*Адрес*

Auf dem Stützelberg  
D-35745 Herborn

**RS Rule**  
*ПРАВИЛА*

RULES FOR TECHNICAL SUPERVISION DURING  
CONSTRUCTION OF SHIPS AND MANUFACTURE OF  
MATERIALS AND PRODUCTS FOR SHIPS -  
Part I GENERAL REGULATIONS FOR TECHNICAL  
SUPERVISION 2020

**Item of technical supervision**  
*Объект технического наблюдения*

Housings for electrical items  
Корпуса для электротехнических изделий

**Code of item of technical  
supervision**  
*Код объекта*

11190000

**Product group**  
*Группа изделий*

Group 1  
*Группа 1*

**Manufacturer Product Series  
designation**  
*Назначение производителя Серия  
продукции*

KL

**Manufacturer model designation**  
*Обозначение модели производителя*

KL XXXX.XXX  
(X can be any number or letter)  
(X может быть любым числом или буквой)

**Fulfilled product standard**  
*Обозначение модели производителя*

DIN EN 62208:2012-06 (IEC 62208:2011)  
Empty enclosure for low-voltage switchgear and control  
assemblies – General requirements

**Technical data**  
*Технические характеристики*

Width: 150 up to 800 mm  
Height: 150 up to 400 mm  
Depth: 80 mm up to 120 mm

*Ширина: от 150 до 800 мм  
Высота: от 150 до 400 мм  
Глубина: 80 мм до 120 мм*

Degree of protection:  
IP66, IP55 (with flange plate)

*Степень защиты:  
IP66, IP55 (с фланцевой пластиной)*

Herborn, den 10.06.2020

*Year of first marking: 2020*

**Rittal GmbH & Co. KG**  
Auf dem Stützelberg · D-35745 Herborn

Frank Himmelhuber  
Executive Vice President R&D