



CERTIFICATE

issued by

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn

Quality Management

Hiermit bestätigen wir, dass die Rittal E-Box EB 1556.500 die Anforderungen des Hosedown tests gemäß UL 50 (Typ NEMA 4), sowie die Schutzart IP 66 gemäß EN 60529 Ausgabe September 2000 "Schutzarten durch Gehäuse" erfüllt.

Herewith we confirm that the Rittal E-Box EB 1556.500 comply with the requirements of the Hosedown test according to UL 50 Type 4 (NEMA 4) and fulfil the protection category IP 66 according to EN 60529 „Degrees of protection provided by enclosures“ dated September 2000.

Herborn, 04.05.2010



Axel Remmert
Quality Management Laboratory



Rittal's test laboratory is accredited with the German Accreditation Council (DAR) and Underwriters Laboratories Inc.

Rittal GmbH & Co. KG
Persönlich haftend:
Rittal Management GmbH,
Schwende

Geschäftsführung:
Friedhelm Loh (Vorsitzender)
Bernd Eckel,
Ralph Lindackers
Dr. Thomas Steffen
Michael Weiher

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49(0)27 72 5 05-0
Fax: +49(0)27 72 5 05-23 19
E-Mail: info@rittal.de
www.rittal.de
HRA 6126 Wetzlar

