



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010302852573

认证委托人名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, 德国

生产者名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, 德国

生产企业名称及地址

波兰阿帕特有限公司

Ostaszewo 57C, 87-148 Lysomice, Poland

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

RX NH000-125A ; Uimp: 6kV; Ui: 1000V; Ith: 125A; Iq: AC100kA,DC20kA;
Ue: AC400V/AC500V/AC690V/DC250V; Ie: AC125A/125A/63A, DC100A; 使用类别: AC-23B/22B/21B, DC-22B; 额定频率: 50/60Hz; 防护等级: IP30 (操作面); 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年03月31日 有效期至: 2031年03月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

