



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010302852575

认证委托人名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, 德国

生产者名称及地址

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn, 德国

生产企业名称及地址

波兰阿帕特有限公司

Ostaszewo 57C, 87-148 Lysomice, Poland

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

RX NH3-630A ; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A(螺钉接线)、500A(框型接线和棱型接线);

Iq: AC100/120/120kA, DC25kA; Icw: 15kA/1s; Ue: AC400V/500V/690V, DC440V; Ie: AC630A/630A/630A, DC630A; 使用类别: AC-23B/22B/21B, DC-22B; 50/60Hz; 防护等级: IP30 (操作面); 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年03月31日 有效期至: 2031年03月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

