



International Service Checklist
This Checklist is component of the service report

Wartung Basicsafe / maintenance Basic Safe	
Meldungsnummer / Notification	
Artikelnummer / Articlenunder	
Seriennummer / Serialnumber	
Basicsafe	OK n.OK
Prüfung der Türdichtungen auf Unversehrtheit und Flexibilität / <i>Check door seals for integrity and flexibility</i>	
Prüfung der Scharniere (beidseitig) auf leichte Gängigkeit / <i>Check hinges (on both sides) for free movement</i>	
Prüfung der Gängigkeit aller ausziehbaren Inneneinrichtungselemente / <i>Check free motion of all pull-out elements, located at the interior</i>	
Sichtprüfung des Klimagerätes auf Unversehrtheit und äußere Schäden / <i>Visually inspect the cooling unit for integrity and absence of outer damages</i>	
Überprüfung des Klimagerätes auf Sauberkeit, eventuelles Reinigen aller Komponenten wie Verflüssiger, Kondensatablauf, Rückflussverhinderer, etc. / <i>The cooling unit must be clean, including all components as condenser, condensate drain, backflow preventer, etc.</i>	
Funktionskontrolle des Klimagerätes; Ein- und Ausschaltpunkt messen / <i>Functional test; measure switch-on and switch-off point</i>	
Überprüfung der digitalen Temperaturanzeige / <i>Check the digital temperature display</i>	
Überprüfung der elektronischen Steuerung auf Verkabelung, Funktion und Anschlüsse (Kontakte genutzt? Erdung vorschriftsmäßig?) / <i>Check cabling, function and connections of the electronic control (Contacts worn? Earthing according to instructions?)</i>	
Kontrolle der Unterlagen auf Vollständigkeit (Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, sonstige zusätzliche Unterlagen). / <i>Documentation (instruction manual, wiring diagrams, etc.) must be complete.</i>	
Kunden in Handhabung eingewiesen. / <i>Customer introduced to the handling/use.</i>	



International Service Checklist
This Checklist is component of the service report

Abschlussbemerkung / Final remark:

Ort, Datum / city, date

Ersteller / creator