

Service/-Wartungscheckliste



CMC			
Kundenvorgangsnummer:		Meldungsnummer:	
2. Kerndaten			
	Auftraggeber	Servicefirma	Serviceort / Endkunde
Name			
Adresse			
Ansprechpartner			
Kundennummer			
Telefon-Nr.			
E-Mail			
Artikelnummer		Artikelbezeichnung	
Menge		Herstelldatum (JJJJ-MM)	
Gerätestandort		Serialnummer	
WA Nr.		Service-Datum	
Pos.	Prüfmerkmal		i. O. nicht i. O.
1.	Sichtprüfung des Gerätes auf äußere mechanische Beschädigungen. / Visual inspection of the unit for external mechanical damages.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Prüfung der angeschlossenen Melde-, Sensor- und Datenkabel auf einwandfreien, mechanischen Sitz. / Check, if all sensors, alarm- and data-cables are properly fixed.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Prüfung des Gerätes auf festen, mechanischen Sitz. / Check the unit for tight mechanical fit.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Prüfung der eingegebenen IP-Adressen auf die Vorgaben des Kunden. / Do the entered IP addresses comply with the specifications of the customer?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Prüfung der Dokumentationsunterlagen auf Übereinstimmung mit dem Ist-Zustand. / Check the documentation for conformity with the current conditions.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Prüfung der eingegebenen Meldetexte auf (sinnvolle) Übereinstimmung mit den angeschlossenen Sensoren. / Check the entered message texts for (reasonable) compliance with the connected sensors.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Einzelprüfung der Sensoren auf ihre Funktion im Web-Manager. / Individual check of each sensor for its function in the web manager.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	Bei Änderungen: Dokumentation ergänzen / In case of changes: update the documentation.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	Software Aktualisierung / Software update		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BWS- Bewertungsschlüssel / BWS - Code for evaluation			
1 = Alle i.O., 2 = weiter beobachten, 3 = bedenklich, 4 = Fehler beheben, 5 = Fehler behoben, 6 = Reinigung wird empfohlen			
1= everything okay, 2 = observe further , 3 = questionable, 4 = to be repaired, 5 = failure is repaired, 6 = cleaning is recommended			
Abschlussbemerkung / Final remark:			
Aufgrund des Prüfprotokolls / der Wartungscheckliste empfiehlt Rittal ein Wartungsintervall x jährlich!			
Den nächsten geplanten Überprüfungszeitpunkt entnehmen sie der Prüfplakette am Gerät.			
Name / Unterschrift des Technikers:		Fr. / Hr.	
		Datum:	