

Service/-Wartungscheckliste



DET-AC		Achtung: Akkus mitnehmen	
Kundenvorgangsnummer:		Meldungsnummer:	
2. Kerndaten			
	Auftraggeber	Servicefirma	Serviceort / Endkunde
Name			
Adresse			
Ansprechpartner			
Kundennummer			
Telefon-Nr.			
E-Mail			
Artikelnummer		Artikelbezeichnung	
Menge		Herstelldatum (JJJJ-MM)	
Gerätestandort		Serialnummer	
WA Nr.		Service-Datum	

Pos.	Prüfmerkmal	i. O.	nicht i. O.
1.	Sichtprüfung des Gerätes auf äußere mechanische Beschädigungen. / Visual inspection of the unit for external mechanical damages.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Sichtprüfung auf anstehende, optische Alarm- oder Störmeldungen. Bei anstehenden Alarmen oder Störungen: Notieren und Resetten. / Is there any alarm or fault message at the moment? In case of need: Record the message and reset.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Prüfung des Gesamtsystems auf folgende Störungen, soweit der Betriebsablauf dadurch nicht gestört wird: / Check the system regarding the following faults, as far as the operating schedule is not influenced:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Netzausfall / Power failure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Defekte Akkumulatoren / Defect batteries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Überprüfung des gesamten Alarmablaufes incl. Löschauslösung, soweit der Betriebsablauf dadurch nicht gestört wird (unbedingt vorher die Verteilerbox durch den Prüfadapter ersetzen bzw. Blockierschalter auf AUS drehen!): / Revision of the complete alarm sequence including extinction release (extinguishing device previously to be blocked), as far as allowed by organizational circumstances.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Voralarm auslösen (Beobachten der optischen und pot. - freien Meldungen). / Release pre-alarm (observe optical and potential-free messages).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hauptalarm auslösen (Beobachten der optischen und pot.-freien Meldungen). / Execute the same procedure for the main alarm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Wenn zwei Jahre seit der letzten Überprüfung vergangen sind: Akkus tauschen (Akkus gegen gesonderte Berechnung)! / If rechargeable batteries have not been checked during the last two years, replace them (separate cost)!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Im Zuge des Akkutaushes Sichtprüfung der inneren Geräteteile auf Beschädigungen. / During battery replacement, visually inspect the interior of the unit for damages.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Prüfung der Unterlagen auf ihre Vollständigkeit. Bei Bedarf Unterlagen vervollständigen. / If parts of the documentation are missing, they have to be added.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Kunden in Handhabung einweisen. / Introduce the customer to the handling/use.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Service-Aufkleber mit Datum und Namenskürzel versehen und auf die Rückseite des Gerätes kleben. / Mark service label with date and initials, and stick it on the back of the unit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschlussbemerkung / Final remark:	
Aufgrund des Prüfprotokolls / der Wartungscheckliste empfiehlt Rittal ein Wartungsintervall x jährlich!	
Den nächsten geplanten Überprüfungszeitpunkt entnehmen sie der Prüfplakette am Gerät.	
Name / Unterschrift des Technikers:	Fr. / Hr.
	Datum: