



**International Service Checklist**  
*This Checklist is component of the service report*

<b>Wartung IT-Sicherheitsraum / maintenance IT security room</b>		
Meldungsnummer / Notification		
Artikelnummer / Articlenumber		
Seriennummer / Serialnumber		
<b>Innenzelle / Inner cell</b>		
<b>Sichtkontrollen-Prüfung / Visual check</b>		<b>OK n. OK</b>
Wandelemente / Wall elements		
Deckenelemente / Ceiling elements		
Bodenelemente / Floor elements		
Bodenbelag / Floor covering		
Sonstiges / Miscellaneous		
Doppelboden / Raised floor		
Prüfung Erdung / Check earthing		
Sichtprüfungen auf unzulässige Bohrungen / Visual check for unacceptable drillings		
<b>Außenhaut / Bodyshell</b>		<b>OK n. OK</b>
Sichtkontrolle Wandelemente / Visual inspection of wall elements		
Sichtkontrolle Deckenelemente / Visual inspection of ceiling elements		
Sonstiges / Miscellaneous		
Fachgerechtes Anbringen Deckprofile / Correct installation of the cover profiles		



**International Service Checklist**  
**This Checklist is component of the service report**

<b>IT-Sicherheitstür / IT security door</b>	<b>OK n. OK</b>
Sichtkontrolle / Visual check	
Funktionsprüfung Verriegelung / Functional check of locking	
Laufverhalten prüfen / Check running behaviour	
Schlossprüfung / Check lock	
Schließverhalten prüfen / Check locking behaviour	
Panikentriegelung prüfen / Check panic unlocking	
Verschluss prüfen / Check closure	
Scharniere auf Leichtgängigkeit prüfen / Check free movement of hinges	
Schlüsselschloss prüfen / Check key lock	
Schlüssel prüfen / Check key	
Schlüsselfunktion prüfen / Check key function	
Elektronischschloss prüfen / Check electronic lock	
Prüfung der Brandschutzdichtungen / Check fire prevention seals	
Funktionsprüfung Meldekontakte/Endschalter / Functional test of alarm contact / limit switch	
Prüfung des Dichtungssystems / Check sealing system	
Sonstiges / Miscellaneous	
<b>Schließsysteme / Locking systems</b>	<b>OK n. OK</b>
Mechanisches Schließsystem / Mechanical locking system	
Überprüfung der Zugkraft / Check tractive force	
Einstellung der Schließkraft / Adjust locking force	
Prüfen des Schließverhaltens mit Elektromotor / Check closing behaviour with electric motor	
Einstellung der Endlagendämpfung / Adjust end cushioning	
Funktionsprüfung Rauchmelder, falls vorhanden. / Check function of smoke detectors, if existent.	
Einstellung der Schließgeschwindigkeit / Adjust closing speed	
Sonstiges / Miscellaneous	



**International Service Checklist**  
**This Checklist is component of the service report**

<b>Klimaschieber, Typ IT / Smoke and heat vents, type IT</b>	<b>OK n. OK</b>
Sichtkontrolle / Visual inspection	
Funktionskontrolle / Functional test	
Seilspannung prüfen / Check rope tension	
Schraubbefestigungen prüfen / Check screw fastening	
Dichtungssystem prüfen / Inspect the sealing system	
Federkrafteinstellung prüfen / Check spring tension settings	
Endschaltereinstellungen prüfen / Verify the settings of the limit switch	
Bedienertaster Klimaschieber prüfen / Check pushbutton	
Bedienertaster Schaltschrank prüfen / Check pushbutton of the enclosure	
Sonstiges / Miscellaneous	
<b>Überdruckschieber / Pressure relief valve</b>	<b>OK n. OK</b>
Sichtkontrolle / Visual check	
Dichtigkeitskontrolle / Inspection of leak-tightness	
Funktionskontrolle / Functional check	
Funktionskontrolle elektrisch / Electrical function test	
Sonstiges / Miscellaneous	
<b>Pneumatische Zwangsöffnung für Löschmittel / Pneumatic emergency opening for extinguishing fluid</b>	<b>OK n. OK</b>
Sichtkontrolle / Visual check	
Öffnungskontrolle / Opening control	
Druckminderventil prüfen / Check pressure reducing valve	
Mechanische Feder prüfen / Check mechanical spring	
Funktionsprüfung mit Testgas / Functional test with test gas	
Funktionsprüfung mit Elektroimpuls / Function check with electro impluse	
Schließfunktion prüfen / Check locking function	



**International Service Checklist**  
**This Checklist is component of the service report**

<b>Elektronisches Steuersystem / Electronic control system</b>		<b>OK</b>
Sichtkontrolle Schaltschrank / Visual inspection of enclosure		
Sichtkontrolle Anzeige-Tableau / Visual inspection of display panel		
Erneuerung Sicherung, falls notwendig. / Exchange fuse, if necessary.		
Prüfung der Akkus bei Netzausfall / Check batteries during power breakdown.		
Prüfung Notleuchte / Check emergency light		
Funktionsprüfung FI-Schutzschalter (Prüftaste) / Check earth protecting switch (test key)		
Sicht-/Funktionsprüfung Beleuchtung / Visual and functional check lighting		
Prüfung akustischer Signaltonger bei Netzausfall / Check acoustic signal during power failure		
Meldekontakt Brandmeldung / Alarm contact for fire message		
Kimaschiebersteuerung / Smoke and heat vents control		
Anzeige Tableau KS-Steuerung / Display panel smoke and heat vents		
Vorlage Schaltplan / Wiring diagram in place?		
Prüfung Schloss / Check lock		
Prüfung der Dichtigkeit / Leak-tightness is mandatory.		
Prüfung der Netzspannung / Check mains voltage		
Funktionsprüfung der Sicherungsautomaten / Functional test of automatic fuses		
Prüfung Netzteil / Check power pack		
Prüfung der Türanlagensteuerung / Check door system control		
Prüfung der Akkus / Check batteries		
Prüfung zeitverzögerte Türschließung (Alarm) / Check time-delayed door closing (alarm)		
Funktionsprüfung optischer/akustischer Alarmgeber / Functional test of optical / acoustical alarm devices		
Funktionsprüfung Beleuchtungssteuerung / Functional check of lighting control		
Funktionsprüfung Alarmsteuerung / Functional check alarm control		
Prüfung der Kimaschiebersteuerung / Check smoke and heat vents control		
Messung der Akku-Ladespannung (26..28VDC) / Measurement of battery charging voltage (26..28VDC)		



**International Service Checklist**  
**This Checklist is component of the service report**

Überprüfung gem. BGV A3 / <i>Inspection according to BGV A3</i>	
<b>Kabelschott(s) / <i>Cable duct(s)</i></b>	<b>OK n. OK</b>
Sichtprüfung Verschluß: vollständig und fachgerecht? / <i>Visual check of closure: Is it complete and correct?</i>	
Kontrolle der prüfkonformen Schließung / <i>Cable ducts must close according to the specification</i>	
Schließung Schottsystem / <i>Closing duct system</i>	
Sonstiges / <i>Miscellaneous</i>	
<b>Hinweis- und Warnschildprüfung / <i>Check indicator and warning labels</i></b>	<b>OK n. OK</b>
Einweisung des Kunden / <i>Instruction of the customer</i>	
Prüfung hinsichtlich UVV / <i>Check compliance with regulations for prevention of accidents</i>	
Bedienungsanleitungen vorhanden? / <i>Operating instructions in place?</i>	
Hinweise zum Handling vorhanden? / <i>Are the instructions for safe handling available?</i>	
Warnschilder vorhanden? / <i>Warning labels are attached?</i>	
Schaltpläne vorhanden? / <i>Circuit diagram available?</i>	
Sonstiges / <i>Miscellaneous</i>	
<b>Abschlussbemerkung / <i>Final remark:</i></b>	
Ort, Datum / <i>city, date</i>	Ersteller / <i>creator</i>