


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**RiLineX –  
NH-Sicherungslasttrenner  
Gr. 2, Gr. 3**

**RiLineX –  
NH fuse-switch disconnecter,  
size 2, size 3**

**RiLineX –  
Interrupteurs-sectionneurs à  
fusibles HPC – taille 2, taille 3**

9362.210

9362.310

9362.215

9362.315

9362.216

9362.316

9362.250

9362.350

**Montage- und Bedienungsanleitung  
Assembly and operating instructions  
Notice de montage et d'emploi**

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP






**Inhaltsverzeichnis**  
**Contents**  
**Sommaire**


DE	EN	FR
<b>1. Hinweise zur Dokumentation</b> <b>4</b>	<b>1. Notes on documentation</b> <b>4</b>	<b>1. Remarques relatives à la documentation</b> <b>4</b>
1.1 CE-Kennzeichnung 4	1.1 CE labelling 4	1.1 Certification CE 4
1.2 Aufbewahrung der Unterlagen 4	1.2 Storing the documents 4	1.2 Conservation des documents 4
1.3 Verwendete Symbole 4	1.3 Symbols used 4	1.3 Symboles utilisés 4
1.4 Mitgeltende Unterlagen 5	1.4 Other applicable documents 5	1.4 Autres documents applicables 5
1.5 Entsorgung von Elektroaltgeräten! 5	1.5 Disposal of waste electrical equipment! 5	1.5 Mise au rebut/recyclage des appareils électriques ! 5
<b>2. Sicherheitshinweise</b> <b>5</b>	<b>2. Safety instructions</b> <b>5</b>	<b>2. Consignes de sécurité</b> <b>5</b>
<b>3. Montage und Aufstellung</b> <b>19</b>	<b>3. Assembly and siting</b> <b>19</b>	<b>3. Montage et implantation</b> <b>19</b>
3.1 Montage NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2, Gr. 3 19	3.1 Assembling the NH fuse-switch disconnecter, size 2, size 3 19	3.1 Montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 2, taille 3 19
3.2 Demontage NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2, Gr. 3 21	3.2 Dismantling the NH fuse-switch disconnecter, size 2, size 3 21	3.2 Démontage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 2, taille 3 21
3.3 Drehung Kabelabgang 22	3.3 Rotating the cable outlet 22	3.3 Rotation du départ de câble 22
3.4 Deckelpositionen 27	3.4 Cover position 27	3.4 Positions du couvercle 27
3.5 Entfernen der Abdeckung 28	3.5 Removing the cover 28	3.5 Enlèvement du recouvrement 28
3.6 Entfernen der unteren und oberen Abdeckung 29	3.6 Removing the top and bottom cover 29	3.6 Enlèvement du recouvrement inférieur et supérieur 29
3.7 Montage der unteren und oberen Abdeckung 30	3.7 Fitting the top and bottom cover 30	3.7 Montage du recouvrement inférieur et supérieur 30
3.8 Leitungen anschließen 31	3.8 Connecting the cables 31	3.8 Raccordement des câbles 31
3.9 Umbau Leitungsabgang bei ESÜ 33	3.9 Conversion cable outlet at electronic fuse monitoring 33	3.9 Modification du départ de ligne pour le contrôle électronique des fusibles 33
<b>4. Bedienung</b> <b>35</b>	<b>4. Operation</b> <b>35</b>	<b>4. Utilisation</b> <b>35</b>
4.1 Einlegen der Sicherungen Gr. 2, Gr. 3 35	4.1 Inserting the fuses size 2, size 3 35	4.1 Mise en place des fusibles taille 2, taille 3 35
4.2 Einschalten 36	4.2 Switching on 36	4.2 Mise sous tension 36
4.3 Ausschalten 36	4.3 Switching off 36	4.3 Mise hors tension 36
4.4 Sicherungswechsel 37	4.4 Changing the fuse 37	4.4 Remplacement du fusible 37
4.5 Spannungsprüfung 38	4.5 Voltage test 38	4.5 Test de tension 38
4.6 Verriegelung der Spannungsprüfung 39	4.6 Locking the voltage test 39	4.6 Verrouillage du test de tension 39
4.7 Plombierung 40	4.7 Sealing 40	4.7 Plombage 40
4.8 Abschließen 41	4.8 Locking 41	4.8 Cadenassage 41
4.9 Parkposition 43	4.9 Park position 43	4.9 Position de stationnement 43
4.10 Elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ) 44	4.10 Electronic fuse monitoring 44	4.10 Contrôle électronique des fusibles 44
<b>5. Anwendung mit RiLine60</b> <b>47</b>	<b>5. Application with RiLine60</b> <b>47</b>	<b>5. Application avec RiLine60</b> <b>47</b>
<b>6. Zubehör</b> <b>48</b>	<b>6. Accessories</b> <b>48</b>	<b>6. Accessoires</b> <b>48</b>
6.1 Montage Mikroschalter 48	6.1 Mounting the micro-switch 48	6.1 Montage du microcommutateur 48
6.2 Montage Anschlussraum-Abdeckung 49	6.2 Mounting the connections space cover 49	6.2 Montage du capot de zone de raccordement 49
6.3 Montage Rahmenklemme 51	6.3 Mounting the box terminal 51	6.3 Montage de la bride à étrier 51
<b>7. Technische Daten</b> <b>52</b>	<b>7. Technical specifications</b> <b>52</b>	<b>7. Caractéristiques techniques</b> <b>52</b>
<b>8. Lagerung</b> <b>54</b>	<b>8. Storage</b> <b>54</b>	<b>8. Stockage</b> <b>54</b>
<b>9. Garantie</b> <b>54</b>	<b>9. Warranty</b> <b>54</b>	<b>9. Garantie</b> <b>54</b>
<b>10. Kundendienstadressen</b> <b>54</b>	<b>10. Customer services addresses</b> <b>54</b>	<b>10. Coordonnées des services après-vente</b> <b>54</b>




Inhaltsverzeichnis  
Contents  
Sommaire




2 – 18,  
52 – 54



19 – 21



22 – 26



27




28



29 – 30



31 – 32



33 – 34



35




36




36




37



38




39




40




41 – 42




43




44 – 46




47




48



49 – 50



51



- 1. Hinweise zur Dokumentation
- 1. Notes on documentation
- 1. Remarques relatives à la documentation

DE

Die **Montageanleitung** richtet sich an alle Personen, die über eine entsprechende Fachausbildung verfügen, um Schaltschränke normgerecht mit elektrischen, elektronischen, mechanischen oder pneumatischen Betriebsmitteln auszurüsten, am Bestimmungsort aufzustellen bzw. zu montieren und betriebsfertig anzuschließen.

Die **Bedienungsanleitung** richtet sich an das Bedienpersonal und entsprechend ausgebildete Fachkräfte für elektrotechnische und mechanische Instandhaltung.

Lesen Sie sich die Anleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie mit der Installation beginnen.

**1.1 CE-Kennzeichnung**

Die aktuelle Konformitätserklärung zu den für das Rittal Produkt geltenden EU Richtlinien steht auf der Homepage des Produktes unter dem Reiter „Approbationen“ zum Download zur Verfügung.

In der Konformitätserklärung werden auch die angewendeten Produktnormen aufgeführt.

**1.2 Aufbewahrung der Unterlagen**

Diese Montageanleitung ist Bestandteil des ausgelieferten Produktes. Sie muss für den Installateur, Instandhalter, Nutzer und das Reinigungspersonal jederzeit gut erreichbar in der Nähe des Produktes aufbewahrt werden.

**1.3 Verwendete Symbole**

Beachten Sie folgende Sicherheits- und sonstige Hinweise in der Anleitung:

**Symbol für eine Handlungsanweisung:**

- Der Blickfangpunkt zeigt an, dass Sie eine Handlung durchführen sollen.

**Sicherheits- und andere Hinweise:**



**Gefahr!**  
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.



**Achtung!**  
Mögliche Gefahr für Produkt und Umwelt.



**Hinweis:**  
Nützliche Information und Besonderheiten.



**Hinweis:**  
Front-/Rückansicht.

EN

The **assembly instructions** are aimed at all persons who have an appropriate specialist training to allow them to equip enclosures to conform to standards with electrical, electronic, mechanical or pneumatic operating equipment, to place or install at the destination site and to connect ready to operate.

The **operating instructions** are for the operating personnel and appropriately trained specialists for electro-technical and mechanical maintenance.

Please read the instructions through carefully and familiarise yourself with the product before commencing installation.

**1.1 CE labelling**

The current declaration of conformity to the EU directives applicable to the Rittal product is available for download on the product homepage under the "Approvals" tab for downloading.

The declaration of conformity also lists the product standards applied.

**1.2 Storing the documents**

These assembly instructions are part of the delivered product. They must be stored for the installation engineer, operator, maintenance and cleaning personnel in any easily accessible location near the product.

**1.3 Symbols used**

Observe the following safety and other notes in the instructions:

**Symbol identifying required actions:**

- The bullet point indicates an action to be performed.

**Safety and other notes:**



**Danger!**  
Immediate danger to life and limb.



**Caution!**  
Potential threat to the product and its environment.



**Note:**  
Useful information and special features.



**Note:**  
Front/rear view.

FR

La **notice de montage** s'adresse à toutes les personnes qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes, pour équiper les armoires électriques avec du matériel électrique, électronique, mécanique ou pneumatique dans le respect des normes, pour les mettre en place ou les monter sur le lieu d'exploitation.

La **notice d'emploi** s'adresse au personnel d'exploitation et aux spécialistes formés en conséquence pour la maintenance électrotechnique et mécanique.

Lire attentivement la notice et se familiariser avec le produit avant de commencer l'installation.

**1.1 Certification CE**

La déclaration de conformité actuelle, concernant les directives européennes applicables au produit Rittal, est disponible pour téléchargement sur internet au niveau de la page d'accueil du produit sous l'onglet « Homologations ».

La déclaration de conformité mentionne également les normes appliquées au produit.

**1.2 Conservation des documents**

La présente notice de montage fait partie intégrante du produit fourni. Elle doit être conservée à proximité du produit et être facilement accessible à tout moment au personnel d'installation, de maintenance, d'exploitation et de nettoyage.

**1.3 Symboles utilisés**

Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :

**Symbole indiquant une action à effectuer :**

- Le pictogramme en caractère gras indique que vous devez exécuter une action.

**Consignes de sécurité et autres directives :**



**Danger !**  
Risque de blessure grave, voire mortelle.




**Attention !**  
Danger éventuel pour le produit et l'environnement.



**Remarque :**  
Informations utiles et particularités.



**Remarque :**  
F = vue frontale  
R = vue arrière



- 1. Hinweise zur Dokumentation
- 1. Notes on documentation
- 1. Remarques relatives à la documentation

DE

**1.4 Mitgeltende Unterlagen**

Für die hier beschriebenen Produkte steht diese Montageanleitung als Download unter [www.rittal.de](http://www.rittal.de) zur Verfügung. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Zusätzlich gelten auch die Anleitungen des verwendeten Zubehörs.

**1.5 Entsorgung von Elektroaltgeräten!**  
**Elektroaltgeräte auf keinen Fall im Hausmüll entsorgen!**



EN

**1.4 Other applicable documents**

These assembly instructions for the described products can be downloaded from [www.rittal.com](http://www.rittal.com). We cannot accept any liability for damage associated with failure to observe these instructions. The instructions for any accessories used also apply.

**1.5 Disposal of waste electrical equipment!**

**Never dispose of old electrical equipment in household waste!**




FR

**1.4 Autres documents applicables**

La présente notice de montage peut être téléchargée sur le site internet [www.rittal.fr](http://www.rittal.fr). Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables à la non-observation des instructions contenues dans ces documents. Veuillez également tenir compte des instructions relatives aux accessoires utilisés.


**1.5 Mise au rebut/recyclage des appareils électriques !**

**Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ménagers classiques !**



- 2. Sicherheitshinweise
- 2. Safety instructions
- 2. Consignes de sécurité

DE

 Vor Installation- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.


Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

EN


 To prevent electric shock, disconnect from power source before installing or servicing.

Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

FR

 Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident.

Prévoir un coffret ou une armoire électrique approprié pour intégrer les appareillages afin de les protéger contre la saleté. La mise en service et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié !



## 2. Sicherheitshinweise

## 2. Safety instructions

## 2. Consignes de sécurité

### DE Bestimmungsgemäße Verwendung

RiLineX ist ein Sammelschienensystem zum Einsatz in Niederspannungs-Schaltanlagen sowie Anwendungen der Steuer- und Regelungstechnik.

Bei Anwendung in explosions- oder erdbebengefährdeten Bereichen sowie bei anderen dynamischen Anwendungen sind die gültigen normativen oder gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Bei der Entwicklung in dieser Anleitung beschriebenen Produktes wurden bereits im Konstruktionsstadium sicherheitskritische Punkte über eine Risikobewertung nach EN ISO 12100 bewertet und vermieden. Da sich einige wenige Restrisiken nicht ausschließen lassen, sind folgende Hinweise zu beachten.

Bei einem Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht die Möglichkeit der Gefahr für Gesundheit und Leben.

#### Sicherheitshinweise:

- Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt muss während Transport, Auf- und Ausbau sowie Demontage gegen Umkippen, Herunterfallen und Verrutschen gesichert werden – ACHTUNG: Schwerpunktverschiebung!
- Beim Entpacken Verletzungsgefahr durch lose Bauteile.
- Aufbau und Inbetriebnahme nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte.
- Quetsch- und Schnittgefahr beim Ein-/Ausbau der Komponenten.
- Vor der Montage des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes ist sicherzustellen, dass das Gehäuse spannungsfrei geschaltet ist.
- Abstand zu metallischen Teilen ist gemäß den Technischen Daten einzuhalten.
- Sicherungen nach DIN EN 60269 Teil 1.
- Kontaktmesser müssen in versilberter Ausführung sein.
- Bei allen Montagearbeiten ist eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
- Die Montage- und Bedienungsanleitung des zum Einbau von RiLineX gewählten Schranksystems ist zu beachten!

#### Transport:

- Für den Anlagentransport sind Sicherungen und Deckel zu entnehmen.

#### Vor Inbetriebnahme:

- Vorhandene Transportsicherungen entfernen.
- Sichtprüfung aller Befestigungsstellen.
- Kontrolle aller Anzugsdrehmomente.
- Werkzeug und Montagerestmaterialien entfernen.
- Elektrische Sicherheitsprüfung durchführen.
- Bauteile auf Mängelfreiheit überprüfen.

### EN Intended use

RiLineX is a busbar system for use in low-voltage switchgear as well as in control and instrumentation technology applications.

When used in areas where there is a risk of explosion or earthquake, as well as in other dynamic applications, the applicable normative or statutory regulations must be observed.

During the development of the product described in these instructions, as part of the design study, a risk evaluation according to EN ISO 12100 was conducted to evaluate and prevent safety-critical items. Because a few residual risks cannot be precluded, the following notes must be observed.

Danger to life and health in case of non-observance of the safety instructions.

#### Safety instructions:

- The product described in these instructions must be secured during transportation, assembly and dismantling in order to prevent potential tipping or sliding – CAUTION: Displacement of centre of gravity!
- Beware of injuries caused by loose components when unpacking.
- Assembly and commissioning only by trained qualified electricians.
- Risk of bruises and cuts when installing/removing components.
- Before installing the product described in these instructions, ensure that the enclosure is de-energised.
- Keep distance from metal parts as specified in the technical data.
- Fuses in accordance with DIN EN 60269 Part 1.
- Contact blades must be silver-plated.
- Personal protective equipment must be worn during all assembly work.
- Observe the assembly and operating instructions of the enclosure system selected for RiLineX!

#### Transport:

- Remove fuses and covers before transporting the switchgear.

#### Prior to commissioning:


- Remove any existing transport locks.
- Visual inspection of all fixing points.
- Control of all tightening torques.
- Remove tools and unused assembly materials.
- Carry out an electrical safety check.
- Check that components are free of defects.

### FR Utilisation correcte

RiLineX est un jeu de barres à utiliser dans les tableaux généraux basse tension ainsi que les installations de commande et de régulation. En cas d'utilisation dans des zones exposées à des risques d'explosion ou de tremblement de terre, ainsi que dans d'autres applications dynamiques, respecter les prescriptions normatives ou légales en vigueur.

Lors du développement du produit décrit dans cette notice, les points critiques en terme de sécurité ont déjà été analysés et prévenus lors de la fabrication via une analyse des risques conforme à la norme EN ISO 12100. Les remarques suivantes sont à respecter car quelques risques résiduels ne peuvent pas être supprimés.

Il est possible que la santé et la vie des personnes soient mises en danger en cas de non-respect des consignes de sécurité.



## 2. Consignes de sécurité

## 2. Veiligheidsvoorschriften

## 2. Säkerhetsinstruktioner

### Consignes de sécurité :

- Lors du transport, du montage et de l'équipement ainsi que du démontage, le produit décrit dans cette notice doit être sécurisé pour ne pas basculer, chuter ou glisser – ATTENTION : déplacement du centre de gravité !
- Risque de blessure possible lors du déballage à cause des composants livrés en vrac.
- Montage et mise en service uniquement par des électriciens formés et qualifiés.
- Risque de pincement ou de coupure lors du montage / démontage des composants.
- Il faut s'assurer que le coffret ou l'armoire électrique soit hors tension avant le montage du produit décrit dans cette notice.
- Respecter la distance par rapport aux pièces métalliques conformément aux caractéristiques techniques.
- Fusibles conformes à la norme EN 60269 partie 1.
- Les couteaux de contact doivent être en version argentée.
- Un équipement de protection individuel doit être utilisé pour tous les travaux de montage.
- La notice de montage et d'utilisation des armoires électriques, dans lesquelles le système RiLineX sera intégré, doit être respectée !

### Transport :

- Pour le transport des tableaux électriques, retirer les fusibles et les couvercles.

### Avant toute mise en service :

- Retirer tous les dispositifs de sécurité de transport existants.
- Contrôler visuellement tous les points de fixation.
- Contrôler tous les couples de serrage.
- Retirer les outils et les matériaux de montage.
- Effectuer un test de sécurité électrique.
- Vérifier que les composants ne présentent aucun défaut.



### Voorgescreven gebruik

RiLineX is een railsysteem voor gebruik in laagspanningsschakelapparatuur en toepassingen voor regel- en besturingstechniek. Bij gebruik in explosie- of aardbevingsgevaarlijke omgevingen en bij andere dynamische toepassingen moeten de geldende normatieve of wettelijke voorschriften in acht worden genomen.

Bij de ontwikkeling van de in deze handleiding beschreven producten zijn er al in de ontwerpfase veiligheidskritische punten vastgesteld en vermeden door middel van een risico-evaluatie conform EN ISO 12100. Omdat enkele resterende risico's niet kunnen worden uitgesloten, dienen de volgende instructies in acht te worden genomen.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot een risico op letsel en overlijden.

### Veiligheidsvoorschriften:

- Het in deze handleiding beschreven product moet tijdens het transport en de opbouw tegen kantelen en wegglijden te worden beveiligd – LET OP: zwaartepuntverschuiving!
- Letselgevaar bij het uitpakken als gevolg van losse componenten.
- Montage en inbedrijfstelling alleen door opgeleide, gekwalificeerde elektriciens.
- Gevaar voor beknelling en snijwonden bij de in-/opbouw van componenten.
- Zorg vóór de montage van de in deze handleiding beschreven producten dat de kast spanningsvrij is geschakeld.
- De afstand tot metalen onderdelen moet worden aangehouden volgens de technische gegevens.
- Zekeringen volgens DIN EN 60269 deel 1.
- Contactmessen moeten verzilverd zijn.
- Het is verplicht om tijdens alle montagewerkzaamheden de persoonlijke beschermende uitrusting te dragen.
- De montage- en gebruikshandleiding van het kastsysteem dat voor de installatie van RiLineX is gekozen, dient in acht te worden genomen!

### Transport:

- Voor het transport van de schakelapparatuur moeten de zekeringen en deksels worden verwijderd.

### Vóór de inbedrijfstelling:

- Verwijder de aanwezige transportbeveiligingen.
- Voer bij alle bevestigingsplaatsen een visuele controle uit.
- Controleer alle aanhaalmomenten.
- Verwijder gereedschap en montage materiaal.
- Voer een elektrische veiligheidscontrole uit.
- RiLineX controleren op defecten en beschadigingen.



### Ändamålsenlig användning

RiLineX är ett samlingsskenesystem för användning i lågspänningsställverk och applikationer inom styr- och reglerteknik.


Vid användning i explosions- eller jordbävningssfarliga områden samt vid andra dynamiska tillämpningar måste gällande normativa eller lagstadgade föreskrifter följas.

Vid utvecklingen av produkten som beskrivs i dessa instruktioner har säkerhetskritiska punkter utvärderats och undvikits redan på konstruktionsstadiet genom en riskbedömning enligt EN ISO 12100. Eftersom vissa kvarvarande risker inte kan undvikas helt ska följande information observeras.

Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det finnas risk för allvariga skador eller dödsfall.

### Säkerhetsinstruktioner:

- Produkten som beskrivs i dessa instruktioner måste säkras vid transport, montering och demontering så att den inte kan välta eller glida – OBS: Tyngdpunkten är förskjuten!
- Vid uppäckning finns risk för skador på grund av lösa delar.
- Montering och idrifttagning får endast utföras av utbildade elektriker.
- Risk för kläm- och skärskador vid montage/demontage av komponenterna.
- Före montage av produkten som beskrivs i dessa instruktioner måste det säkerställas att skåpet är bortkopplat från spänning.
- Avstånd till metalliska delar måste hållas enligt tekniska data.
- Säkringar enligt DIN EN 60269 del 1.



## 2. Säkerhetsinstruktioner

## 2. Istruzioni di sicurezza

## 2. Instrucciones de seguridad

- Kontaktytorna måste vara silverpläterade.
- Vid alla montagearbeten måste personlig skyddsutrustning bäras.
- Beakta monterings- och bruksanvisningen för det skåpsystem som valts för installationen av RiLineX!

### Transport:

- För transport av anläggningen måste säkringar och lock tas bort.

### Före driftstart:

- Avlägsna transportsäkringarna om sådana finns.
- Gör en visuell kontroll av alla fästpunkter.
- Kontrollera alla åtdragningsmoment.
- Avlägsna verktyg och montage-material.
- Gör en elektrisk säkerhetskontroll.
- Kontrollera att komponenterna är felfria.

IT

### Impiego conforme alle norme

RiLineX è un sistema di sbarre è utilizzato in applicazioni quali quadri elettrici in bassa tensione e quadri di automazione, controllo e regolazione.

In caso di utilizzo in aree a rischio di esplosione o terremoto, nonché in altre applicazioni dinamiche, è necessario rispettare le norme o le disposizioni di legge vigenti.

Durante lo sviluppo del prodotto descritto nelle istruzioni, già in fase di progettazione è stata eseguita una valutazione del rischio secondo la norma EN ISO 12100 volta a identificare gli aspetti critici legati alla sicurezza ed eliminare eventuali pericoli. Dal momento che non è possibile escludere altri rischi, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni.

L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare gravi lesioni personali, anche mortali.

### Istruzioni di sicurezza:

- Durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e lo smaltimento, mettere in atto le precauzione per evitare di cadere a scivolare  
ATTENZIONE: spostamento del baricentro!
- Durante il disimballaggio, rischio di lesioni a causa dei componenti non montati.
- Montaggio e messa in funzione solo da parte di personale qualificati.
- Rischio di schiacciamento e taglio durante il montaggio e lo smontaggio dei componenti.
- Prima di montare il prodotto descritto nelle istruzioni, assicurarsi che l'armadio non sia collegato all'alimentazione elettrica.
- Mantenere la distanza dalle parti metalliche secondo le specifiche tecniche.
- Fusibili conformi alla norma DIN EN 60269 Parte 1.
- Le parti conduttrici (lame) devono essere con superficie argentata.
- I dispositivi di protezione individuale devono essere indossati durante tutte le operazioni di montaggio.
- Per l'installazione del RiLineX è necessario osservare anche le istruzioni di montaggio e installazione del quadro elettrico scelto!

### Trasporto:

- Per il trasporto del quadro elettrico è necessario rimuovere i fusibili e le coperture.

### Prima della messa in funzione:

- Rimuovere i blocchi di sicurezza per il trasporto presenti.
- Controllare visivamente tutti i punti di fissaggio.
- Verificare tutte le coppie di serraggio con idoneo strumento.
- Rimuovere l'attrezzatura e i materiali di montaggio.
- Eseguire un collaudo elettrico di sicurezza.
- Verificare che i componenti non presentino difetti.

ES

### Uso correcto

RiLineX es un sistema de barras conductoras para su uso en apartamento de baja tensión y aplicaciones de tecnología de control y regulación.

En caso de uso en zonas con riesgo de explosión o terremoto, así como en otras aplicaciones dinámicas, se deben respetar las normas o disposiciones legales vigentes.

Durante el desarrollo del producto descrito en este manual como parte del estudio del diseño, ya se evaluaron y subsanaron los puntos críticos para la seguridad a través de una valoración de riesgo según EN ISO 12100. Puesto que algunos riesgos residuales no pueden evitarse, deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias.


Ignorar las advertencias de seguridad puede comportar riesgos para la salud y la vida de las personas.

### Instrucciones de seguridad:

- El producto descrito en este manual debe asegurarse contra vuelcos, caídas y deslizamientos durante el transporte, el montaje y el desmontaje – ATENCIÓN: ¡Desplazamiento del centro de gravedad!
- Riesgo de lesiones al desembalar debido a piezas sueltas.
- Montaje y puesta en marcha sólo por electricistas cualificados.
- Riesgo de aplastamiento y corte al realizar el montaje y desmontaje de los componentes.
- Antes de montar el producto descrito en este manual debe comprobarse que el armario está libre de tensión.
- Se debe mantener la distancia con respecto a las piezas metálicas según los datos técnicos.
- Fusibles según DIN EN 60269 Parte 1.
- Las cuchillas de contacto deben ser de plata.
- Debe usarse un equipo de protección personal para realizar cualquier trabajo de montaje.
- Deben observarse las instrucciones de instalación y funcionamiento del sistema de armarios seleccionado para la instalación de RiLineX.

### Transporte:

- Para transportar el cuadro eléctrico, es necesario retirar los fusibles y las cubiertas.



## 2. Instrucciones de seguridad

## 2. Turvallisuusohjeet

## 2. Sikkerhedsanvisninger

### Antes de la puesta en marcha:

- Retirar los seguros de transporte.
- Inspección visual de todos los puntos de fijación.
- Control de todos los pares de apriete.
- Recoger las herramientas y los materiales de montaje.
- Realizar una prueba de seguridad eléctrica.
- Compruebe que los componentes no presenten defectos.

FI

### Määräystenmukainen käyttö

RiLineX on kiskojärjestelmä käytettäväksi pienjännitekeskuksissa sekä ohjau- ja automaatiosovelluksissa. Käytettäessä räjähdys- tai maanjäristysvaarallisissa tiloissa sekä muissa dynaamisissa sovelluksissa on noudatettava voimassa olevia ohjeita ja lakisääteisiä määräyksiä. Ohjeissa kuvatus tuotteen kehityksessä on arvioitu ja ehkäisty turvallisuuden kannalta kriittisiä tekijöitä EN ISO 12100:n mukaisella riskinarvioinnilla.

Koska kaikkia riskejä ei voida välttää, on seuraavia ohjeita noudatettava.

Mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta, saattaa aiheutua vaara terveydelle ja hengelle.

### Turvallisuusohjeet:

- Näissä ohjeissa kuvattu tuotteen kaatuminen ja liikkuminen on estettävä kuljetuksen, asennuksen ja purkamisen aikana – VAROITUS: Painopisteen siirtyminen!
- Pakkausta purettaessa irtonaiset rakenneosat aiheuttavat loukkaantumista.
- Asennus ja käyttöönotto vain koulutettujen sähköasentajien toimesta.
- Puristumis-, viilto- ja leikkautumisvaara komponenttien asennuksen/purkamisen yhteydessä.
- Ennen näissä ohjeissa kuvatus tuotteen asentamista on varmistettava, että kotelon jännite on kytketty pois päältä.
- Metalliosista on pidettävä teknisissä tiedoissa ilmoitettu etäisyys.
- Sulakkeet DIN EN 60269 osan 1 mukaisesti.
- Kontaktipinnat on oltava hopeoituja.
- Henkilösuojaimia on käytettävä kaikkia asennustöitä tehtäessä.
- Noudata lisäksi RiLineX: än asennukseen valitun kaappi- tai kotelojärjestelmän asennus- ja käyttöohjeita!

### Kuljetus:

- Laitteiston kuljetusta varten sulakkeet ja kannet on irrotettava.

### Ennen käyttöönottoa:

- Poista mahdolliset kuljetustuet.
- Tarkista silmämääräisesti kaikki kiinnityskohdat.
- Tarkista kaikki vääntömomentit.
- Poista työkalut ja käyttämättömät asennusmateriaalit.
- Tarkasta sähköjärjestelmän turvallisuus.
- Tarkasta osien virheettömyys.

DK

### Forskriftsmæssig anvendelse

RiLineX er et samleskinnesystem til brug i lavspændingskoblingsanlæg og applikationer inden for kontrol- og reguleringsteknologi. Ved anvendelse i eksplosions- eller jordskælvsramte områder samt ved andre dynamiske anvendelser skal de gældende normative eller lovmæssige forskrifter overholdes.

Ved udviklingen af produktet beskrevet i denne instruktion blev der i konstruktionsfasen foretaget en risikovurdering af sikkerhedskritiske punkter jf. EN ISO 12100, som herefter blev undgået. Det er ikke muligt at udelukke enkelte restriktioner, hvorfor følgende anvisninger skal overholdes.

Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne udgør en sundhedsrisiko og livsfare.

### Sikkerhedsanvisninger:


- Produktet beskrevet i denne vejledning skal sikres mod væltning og udskridning under transport, opbygning og udbygning – OBS: Forskydning af tyngdepunktet!
- Ved udpakning er der risiko for personskade på grund af løse komponenter.
- Installation og idriftsættelse må kun foretages af uddannede elektrikere.
- Fare for knusning eller snitsår ved ind-/udbygning af komponenterne.
- Før produktet beskrevet i denne instruktion monteres, skal man sikre sig, at kabinettet ikke står under spænding.
- Afstanden til metaldele skal overholdes i henhold til de tekniske data.
- Fusere i henhold til DIN EN 60269 del 1.
- Kontaktknive skal være forsøvede.
- Ved alle former for monteringsarbejde skal der bæres personlige værnemidler.
- Installations- og betjeningsvejledningen for det skabssystem, der er valgt til installation af RiLineX, skal overholdes!

### Transport:

- Sikringer og dæksler skal fjernes for transport af anlægget.

### Før ibrugtagning:

- Transportsikringer skal fjernes.
- Visuel kontrol af alle fastgørelsessteder.
- Kontrol af alle tilspændingsmomenter.
- Fjern værktøj og monteringsmaterialer.
- Gennemfør en visuel kontrol af elsystemet.
- Kontroller, at komponenterne er fri for fejl.



## 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

## 2. Bezpečnostní pokyny

## 2. Инструкции за безопасност

### PL Używaj zgodnie z przeznaczeniem

RiLineX to system szyn zbiorczych do stosowania w rozdzielnicach niskiego napięcia oraz w aplikacjach technologii sterowania i regulacji. W przypadku stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem lub trzęsieniem ziemi oraz w innych zastosowaniach dynamicznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów normatywnych lub ustawowych.

Podczas projektowania produktu opisanego w tej instrukcji przeprowadzono ocenę ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100 w celu identyfikacji i zapobiegania elementom krytycznym dla bezpieczeństwa. Ponieważ nie można wykluczyć niektórych pozostałych zagrożeń, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia.

#### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Podczas transportu, montażu i konfiguracji produktu opisanego w tej instrukcji, obudowa musi być zabezpieczona przed przewróceniem – UWAGA: przesunięcie środka ciężkości!
- Podczas rozpakowywania zachodzi niebezpieczeństwo zranienia przez luźne części.
- Instalacja i uruchomienie tylko przez przeszkolonych elektryków.
- Niebezpieczeństwo zgniecenia i skaleczenia przy montażu lub demontażu komponentów.
- Przed montażem produktu opisanego w tej instrukcji, należy się upewnić czy obudowa jest odłączona od napięcia.
- Należy zachować odległość od części metalowych zgodnie z danymi technicznymi.
- Bezpieczniki zgodne z normą DIN EN 60269 część 1.
- Noże kontaktowe muszą być wykonane w wersji posrebrzanej.
- Podczas wszelkich prac montażowych należy stosować osobiste wyposażenie ochronne.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi systemu szaf sterowniczych wybranego do instalacji RiLineX!

#### Transport:

- Przed transportem należy zdjąć zabezpieczenia i pokrywy.

#### Przed uruchomieniem:

- Usunąć istniejące zabezpieczenia transportowe.
- Sprawdzić wizualnie wszystkie punkty mocowania.
- Skontrolować wszystkie momenty dokręcania.
- Usunąć narzędzia i materiały montażowe.
- Przeprowadzić elektryczną kontrolę bezpieczeństwa.
- Sprawdzić, czy elementy konstrukcyjne nie mają wad.

### CZ Použití v souladu s určením

RiLineX je přípojnicový systém určený pro průmyslové nízkonapěťové řídicí a distribuční rozváděče.

Při použití v oblastech s nebezpečím výbuchu nebo zemetřesení, stejně jako při jiných dynamicky náročných aplikacích, je nutné dodržovat platné normativní nebo zákonné předpisy.

Při konstrukčním vývoji produktu popsaného v těchto instrukcích byly hodnoceny a eliminovány bezpečnostní hrozby na základě hodnocení rizik podle EN ISO 12100. Protože i přes to není možné některá minimální rizika vyloučit, je nutno respektovat následující pokyny.

Důsledkem nerespektování bezpečnostních pokynů může být ohrožení zdraví a života.

#### Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek popsaný v tomto návodu musí být během přepravy, montáže a demontáže zajištěn proti převrácení a sklouznutí – POZOR: Možnost posunutí těžiště!
- Při vybalování hrozí nebezpečí poranění o volné součástky.
- Instalaci a uvedení do provozu mohou provádět pouze osoby znalé, odborně způsobilé vykonávat práce na elektrickém zařízení
- Nebezpečí skřípnutí a porážení při montáži/demontáži komponentů.
- Před montáží produktu popsaného v těchto instrukcích se ujistěte, že rozváděč není pod napětím.
- Dodržujte odstup od kovových částí podle technických údajů.
- Pojistky podle normy DIN EN 60269 část 1.
- Kontaktní nože musí být postříbřené.
- Během všech montážních prací je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky.
- Při instalaci RiLineX dodržujte návod k montáži a obsluze zvoleného rozváděčového systému!

#### Doprava:

- Pro přepravu zařízení je nutné sejmout pojistky a kryty.

#### Před uvedením do provozu:

- Odstraňte stávající transportní zajištění.
- Vizualně zkontrolujte všechny montážní body.
- Překontrolujte všechny utahovací momenty.
- Odstraňte nářadí a montážní materiály.
- Proveďte kontrolu elektrické bezpečnosti.
- Zkontrolujte, bezvadný stav všech součástí.


### BG За правилна употреба

RiLineX е шинна система за използване в разпределителни устройства за ниско напрежение и в приложения за технологии за управление и регулиране.

При употреба в зони с опасност от експлозия или земетресение, както и при други динамични приложения, трябва да се спазват валидните нормативни или законови разпоредби.

При проектирането и разработването на продуктът описан в инструкцията, са оценени и избегнати критичните точки по отношение на безопасността чрез оценка на риска съгласно EN ISO 12100. Тъй като някои остатъчни рискове не може да се изключат, трябва да се спазват следните указания.

При неспазване на инструкциите за безопасност съществува потенциална опасност за здравето и живота.



## 2. Инструкции за безопасност

### 2. Υποδείξεις ασφαλείας

### 2. Instrucțiuni de siguranță

#### Инструкции за безопасност:

- Продуктът описан в инструкцията трябва да се обезопаси срещу преобръщане и преместване по време на транспорта, монтажа и демонтирането – ВНИМАНИЕ: изместване на центъра на тежестта!
- Опасност от нараняване от насипни компоненти при разопаковане.
- Монтаж и въвеждане в експлоатация само от обучени електротехници.
- Опасност от премазване и порязване при монтаж и демонтаж на компонентите.
- Преди монтажа на продуктът описан в инструкцията, трябва да се гарантира, че шкафът е разкачен от електрозахранването.
- Разстоянието до металните части трябва да се спазва съгласно техническите данни.
- Предпазителите са в съответствие с DIN EN 60269 Част 1.
- Контактните ножове трябва да бъдат посребрени.
- При всички дейности, свързани с монтажа, трябва да се носят лични предпазни средства.
- Спазвайте инструкциите за монтаж и експлоатация на шкафовете избрани за инсталиране на RiLineX системата!

#### Транспорт:

- Преди транспортиране на инсталацията, трябва да се свалят предпазителите и капачиците.

#### Преди пускане в експлоатация:

- Отстранете наличните транспортни осигуровки.
- Проверете визуално всички точки на закрепване.
- Проверете всички моменти на затягане.
- Отстранете инструментите и монтажните материали.
- Извършете проверка за електрическа безопасност.
- Проверете компонентите за липса на дефекти.



#### Προβλεπόμενη χρήση

Το RiLineX είναι ένα σύστημα busbar για χρήση σε διατάξεις χαμηλής τάσης και εφαρμογές τεχνολογίας ελέγχου και ρύθμισης. Όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή σεισμού, καθώς και σε άλλες δυναμικές εφαρμογές, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονιστικοί ή θεσμικοί κανονισμοί.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες ως μέρος της μελέτης σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με το EN ISO 12100 για την αξιολόγηση και την αποτροπή κρίσιμων για την ασφάλεια αντικειμένων. Επειδή ορισμένοι ελάχιστοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω υποδείξεις. Εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία.

#### Υποδείξεις ασφαλείας:

- Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες πρέπει να είναι ασφαλισμένο έναντι ανατροπής και ολίσθησης κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση και αφαίρεσή του – ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετατόπιση κέντρου βάρους!
- Κίνδυνος τραυματισμών από λυμένα εξαρτήματα, κατά την αποσυσκευασία.
- Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Κίνδυνος σύνθλιψης ή κοψίματος κατά την τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων.
- Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα είναι απενεργοποιημένο.
- Η απόσταση από μεταλλικά μέρη πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία.
- Ασφάλειες σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60269 Μέρος 1.
- Τα μαχαίρια επαφής πρέπει να είναι επιχρυσωμένα.
- Σε όλες τις εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος περιβλήματος που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του RiLineX!

#### Μεταφορά:

- Για τη μεταφορά της εγκατάστασης, αφαιρέστε τις ασφάλειες και τα καπάκια.

#### Πριν από την έναρξη λειτουργίας:

- Αφαιρέστε τις υπάρχουσες ασφάλειες μεταφοράς.
- Ελέγξτε οπτικά όλα τα σημεία στερέωσης.
- Ελέγξτε όλες τις ροπές σύσφιξης.
- Απομακρύνετε τα εργαλεία και τα υλικά συναρμολόγησης.
- Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα δεν έχουν ελαττώματα.



#### Domeniul de utilizare

RiLineX este un sistem de bare pentru utilizarea în aplicații de comutație de joasă tensiune și tehnologie de control și reglare.


În cazul utilizării în zone cu risc de explozie sau cutremur, precum și în alte aplicații dinamice, trebuie respectate normele și reglementările legale în vigoare.

La dezvoltarea produsului descris în aceste instrucțiuni, ca parte a studiului de design, au fost evaluate și prevenite punctele critice din punct de vedere al siguranței, încă din faza de proiectare, prin intermediul unei evaluări a riscurilor, conform EN ISO 12100. Deoarece nu pot fi excluse unele riscuri reziduale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni.

La nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, există posibilitatea periclitării sănătății și a vieții.

#### Instrucțiuni de siguranță:

- Produsul descris în aceste instrucțiuni trebuie asigurat împotriva răsturnării sau alunecării în timpul transportului, montării și demontării – ATENȚIE: Deplasarea centrului de greutate!
- În timp ce despachetați, există riscul de rănire cauzată de componentele libere.
- Instalare și punere în funcțiune numai de către electricieni calificați.
- Pericol de strivire și tăiere la montarea/demontarea componentelor.
- Anterior montării produsului descris în aceste instrucțiuni, asigurați-vă că ați scos cutia/echipamentele de sub tensiune.
- Distanța față de piesele metalice trebuie respectată conform datelor tehnice.
- Siguranțe Fuzibile în conformitate cu DIN EN 60269 Partea 1.



## 2. Instrucțiuni de siguranță

## 2. Sigurnosne upute

## 2. Biztonsági utasítások

- Cuțitele de contact trebuie să fie din argint.
- În cazul tuturor lucrărilor de montare, este necesar să purtați echipament de protecție.
- Trebuie respectate instrucțiunile de instalare și funcționare pentru dulapul sau cofretul selectat pentru instalarea RiLineX!

### Transport:

- Pentru transportul instalației, trebuie îndepărtate siguranțele și capacele.

### Înainte de punerea în funcțiune:

- Îndepărtați toate echipamentele de siguranță pentru transport.
- Verificați vizual toate punctele de fixare.
- Verificați toate cuplurile de strângere.
- Îndepărtați echipamentele și materialele de montare.
- Realizați un test de siguranță electrică.
- Verificați componentele pentru a vă asigura că nu prezintă defecte.

HR

### Predviđena uporaba

RiLineX je sustav sabirnica za upotrebu u niskonaponskim razvodnim postrojenjima, kao i u aplikacijama u tehnologiji upravljanja i regulacije.

Kada se koristi u područjima izloženim opasnostima od eksplozije ili potresa, kao i u drugim dinamičkim primjenama, normativni ili pravni propisi moraju se poštovati i primjenjivati.

Pri razvoju proizvoda spomenutog u ovim uputama već su u fazi izvedbe procijenjene i izbjegnute sigurnosno osjetljive točke na temelju procjene rizika sukladno normi EN ISO 12100. Budući da nije moguće isključiti malobrojne preostale rizike, potrebno je pridržavati se sljedećih uputa.

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih uputa moguća je opasnost po zdravlje i život.

### Sigurnosne upute:

- Proizvod spomenut u ovim uputama se tijekom transporta, montaže i demontaže mora osigurati od prevrtanja i pada – POZOR: Pomicanje težišta!
- Prilikom raspakiravanja postoji opasnost od ozljede neučvršćenim dijelovima.
- Instalacija i puštanje u pogon vrši se samo od strane obučениh električara.
- Opasnost od prignječanja i posjekotina prilikom montaže/demontaže dijelova.
- Prije montaže proizvoda spomenutog u ovim uputama provjerite je li veza kućišta i napajanja prekinuta.
- Udaljenost do metalnih dijelova mora se održavati u skladu s tehničkim podacima.
- Osigurači prema DIN EN 60269 1. dio.
- Kontakti moraju biti posrebreni.
- Obvezno nosite osobnu zaštitu opremu prilikom svih montažnih zahvata.
- Morate se pridržavati uputa za montažu i upotrebu RiLineX sustava u ormarima.

### Transport:

- Prije transporta potrebno je ukloniti osigurače i zaštitne poklopce.

### Prije puštanja u pogon:

- Uklonite svu opremu za učvršćivanje pri transportu.
- Vizualno provjerite sva mjesta pričvršćivanja.
- Provjerite sve momente pritezanja.
- Uklonite alate i materijale za montažu.
- Obavite sigurnosnu provjeru električnog sustava postrojenja.
- Provjerite ispravnost svih komponenti.

HU

### Rendeltetés szerű használat

A RiLineX gyűjtősínrendszer kifesztésű kapcsolóberendezések, valamint vezérlés- és szabályozástechnikai alkalmazásoknál használható.

Robbanásveszélyes vagy földrengésveszélyes területeken, valamint egyéb dinamikus alkalmazások esetén be kell tartani a hatályos szabványokat és jogszabályokat.

Az utasításban leírt termék konstrukciójának kidolgozásakor, a EN ISO 12100 szerinti kockázatértékelést végeztek és a biztonságtechnikailag kritikus pontok elkerülése érdekében intézkedéseket hoztak. Mivel néhány fennmaradó kockázat nem zárható ki, a következő tudnivalókat kérjük figyelembe venni.

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén sérülés- és életveszély áll fenn.

### Biztonsági utasítások:


- Az utasításban leírt terméket a szállítás, fel- és leszerelés során felbillenés vagy megcsúszás ellen biztosítani kell – FIGYELEM: súlypont-eltolódás!
- A kicsomagolás során a mozgó alkatrészek miatt sérülésveszély áll fenn.
- Telepítést és üzembe helyezést csak képzett villanyszerelő végezhet.
- Zúzódás és vágási sérülés veszélye a komponensek be-/kiszérése során.
- Az utasításban leírt termék felszerelése előtt ellenőrizni kell, hogy a szekrény áramtalanítva van-e.
- A fém alkatrészekhez való távolságot a műszaki adatoknak megfelelően be kell tartani.
- A DIN EN 60269 1. rész szerinti biztosítékok.
- Az érintkező mérőműszereknek ezüstözött kivitelűeknek kell lenniük.
- Minden szerelési munkához személyi védőfelszerelés viselése kötelező.
- A RiLineX beépítéséhez kiválasztott szekrényrendszer szerelési és üzemeltetési utasításait be kell tartani!

### Szállítás:

- A berendezés szállításához a biztosítókat és fedeleket el kell távolítani.

### Üzembe helyezés előtt:

- A meglévő szállítási biztosítóelemeket távolítsa el.



## 2. Biztonsági utasítások

## 2. Saugos nurodymai

## 2. Ohutusjuhised

## 2. Drošības norādījumi

- Az összes rögzítési pontot ellenőrizze szemrevételezéssel.
- Az összes meghúzási nyomatékot ellenőrizze.
- Távolítsa el a szerszámokat és szerelési anyagokat.
- Végezzen elektromos biztonsági ellenőrzést.
- Ellenőrizze, hogy az alkatrészek hibátlanok-e.

LT

### Naudojimas pagal paskirtį

„RiLineX“ - tai šynų sistema, skirta naudoti žemos įtampos skirstomuosiuose įrenginiuose ir valdymo bei reguliavimo technologijose. Naudojant sprogimo ar žemės drebbėjimo pavojaus zonose bei kitose dinamiškose aplinkose, reikia laikytis galiojančių normatyvinių ar teisinių reikalavimų.

Kuriant instrukcijose aprašytą produktą jau projektavimo etape buvo įvertinta rizika ir atliktas rizikos vertinimas pagal EN ISO 12100, atsižvelgta į saugos reikalavimus ir imtasi priemonių pašalinti galimus pavojus. Kadangi kai kurių liekamųjų pavojų pašalinti negalima, reikia laikytis toliau pateiktų nurodymų.

Nesilaikant saugos nurodymų kyla pavojus sveikatai ir gyvybei.

#### Saugos nurodymai:

- Pervežimo, montavimo ir išmontavimo metu instrukcijose aprašytą produktą reikia apsaugokite, kad neapvirstų ir nepasislinktų – DĖMESIO: svorio centro perkėlimas!
- Išpakuojant nepritvirtintus komponentus atsiranda tikimybė susižeisti.
- Montavimą ir paleidimą gali atlikti tik kvalifikuoti kvalifikuoti elektrikai.
- Montuojant / išmontuojant komponentus kyla pavojus prispausti ir įpjauti.
- Montuojant instrukcijose aprašytą produktą reikia užtikrinti, kad rėmu netekėtų įtampa.
- Laikykitės atstumo nuo metalinių dalių, kaip nurodyta techniniuose duomenyse.
- Saugikliai pagal DIN EN 60269 1 dalį.
- Kontaktinės plokštelės turi būti pasidabruotos.
- Atliekant bet kokius montavimo darbus būtina naudoti asmenines apsaugines priemones.
- Būtina laikytis „RiLineX“ montavimui pasirinktos aptvarų sistemos montavimo ir naudojimo instrukcijų!

#### Transportas:

- Prieš transportuojant įrenginį, reikia nuimti apsaugas ir dangčius.

#### Prieš pradėdami naudoti:

- Pašalinkite transportavimui naudotus fiksatorius.
- Apžiūrėkite visas tvirtinimo vietas.
- Patikrinkite visus užveržimo momentus.
- Nuimkite įrankius ir montavimo medžiagas.
- Patikrinkite, ar elektra įrenginyje naudojama saugiai.
- Patikrinkite, ar komponentai neturi defektų.

EE

### Sihtotstarbeline kasutus

RiLineX on madalpinge lülitusseadmetes ning juhtimis- ja reguleerimistehnika rakendustes kasutatav ribasüsteem.

Kasutamisel plahvatus- või maavärinaohtlikes piirkondades ning muudes dünaamilistes rakendustes tuleb järgida kehtivaid norme ja seadusi.

Käesolevas juhendis kirjeldatud toote arendamisel hinnati juba ehitusstaadiumis ohutuskriitiliste punktide suhtes EN ISO 12100 kohase riskianalüüsi. Kuna mõningaid riske ei ole siiski võimalik välistada, tuleb järgida järgmisi juhiseid.

Ohutusjuhiste järgimata jätmisel võib esineda oht tervisele ja elule.

#### Ohutusjuhised:

- Käesolevas juhendis kirjeldatud toodet tuleb transportida, ülespanekul ja demonteerimisel ümberkukkumise ja libisemise vältimiseks kinnitada – TÄHELEPANU! Raskuskeskme nihkumine!
- Lahtipakkimisel vigastusohu lahtiste osade tõttu.
- Paigaldamine ja kasutuselevõtmine ainult koolitatud elektrikute poolt.
- Muljumis- ja löikeohu komponentide paigaldamisel/eemaldamisel.
- Veenduge enne käesolevas juhendis kirjeldatud toote paigaldamist, et korpus on lülitatud pingevabaks.
- Jälgige tehnilistes andmetes märgitud ohutust kaugust metallosadest.
- Kaitsmed vastavalt standardile DIN EN 60269 osa 1.
- Kontaktterad peavad olema hõbetatud.
- Kasutage kõikide paigaldustööde puhul isikukaitsevahendeid.
- RiLineX-i paigaldamiseks valitud korpusesüsteemi paigaldus- ja kasutusjuhendit tuleb järgida!

#### Transport:

- Seadme transportimiseks tuleb kaitsmed ja katted eemaldada.

#### Enne kasutuselevõttu:


- Eemaldage transportikaitsmed.
- Kontrollige visuaalselt kõiki kinnituskohti.
- Kontrollige kõiki pingutusmomente.
- Eemaldage tööriistad ja paigaldusmaterjalid.
- Tehke elektriõhutus kontroll.
- Kontrollige, et osad oleksid veatud.

LV

### Paredzētais lietošanas veids

RilineX ir kopņu sistēma izmantošanai zemsprieguma komutācijas iekārtās, kā arī vadības un instrumentācijas tehnoloģiju lietotnēs.

Lietojot sprādzienbīstamās vai zemestrīcu apdraudētās zonās, kā arī citos dinamiskos lietojumos, jāievēro spēkā esošie normatīvie vai likumīgie noteikumi.



## 2. Drošības norādījumi

## 2. Varnostni napotki

## 2. Bezpečnostné pokyny

Izstrādājot produktu, kas aprakstīts šajā instrukcijā, kā daļa no projektēšanas posma, tika veikts riska novērtējums saskaņā ar EN ISO 12100, lai novērstu drošībai kritiskus punktus. Tā kā nav iespējams izslēgt dažus atlikušos riskus, lūdzu, ņemiet vērā tālāk minētās prasības.

Neievērojot drošības prasības, var tikt apdraudēta veselība un dzīvība.

### Drošības norādījumi:

- Transportēšanas, uzstādīšanas un demontāžas laikā, šajā instrukcijā aprakstītais produkts, jānodrošina pret apgāšanos un slidēšanu – UZMANĪBU: smaguma centra maiņa!
- Savainošanās risks ar nenostiprinātām detaļām izpakojojot.
- Uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā var veikt tikai apmācīti elektriķi.
- Saspiešanas un sagriešanas risks, montējot un demontējot komponentus.
- Pirms, šajā instrukcijā aprakstītā produkta uzstādīšanas, pārliecinieties, ka korpuss ir atvienots no strāvas padeves.
- Saskaņā ar tehniskajiem datiem jāievēro attālums no metāla detaļām.
- Drošinātāji atbilstoši DIN EN 60269 1. daļai.
- Kontakta nažiem jābūt sudrabetiem.
- Salikšanas laikā vienmēr valkājiet individuālo aizsardzības līdzekli.
- Pie RiLineX uzstādīšanas, jāievēro izvēlētais korpusa sistēmas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija!

### Transportēšana:

- Iekārtas transportēšanai ir jānoņem drošības ierīces un vāki.

### Ekspluatācijas uzsākšanai:

- Noņemiet esošos transportēšanas drošinātājus.
- Vizuāli pārbaudiet visas stiprinājumu vietas.
- Pārbaudiet visus pievilkšanas griezes momentus.
- Noņemiet liekos instrumentus un montāžas materiālus.
- Veiciet elektrodrošības pārbaudi.
- Pārbaudiet, vai detaļām nav defektu.

SI

### Predvidena uporaba

RiLineX je sistem zbiralka za uporabo v nizkonapetostnih stikalnih napravah ter v aplikacijah nadzorne in instrumentacijske tehnologije. Pri uporabi na eksplozivnih ali potresno ogroženih območjih in pri drugih dinamičnih aplikacijah je treba upoštevati veljavne normativne ali zakonske predpise.

Pri razvijanju izdelka opisanega v teh navodilih so bili že v fazi izdelave ovrednoteni in odpravljene varnostno kritični vidiki ocene tveganja v skladu s standardom EN ISO 12100. Nekaterih ostalih tveganj ni mogoče izključiti, zato je treba upoštevati naslednje napotke. Če ne upoštevate varnostnih napotkov, se lahko pojavi nevarnost za zdravje in življenje.

### Varnostni napotki:

- Izdelek, opisan v teh navodilih, mora biti med transportom, montažo in demontažo zavarovan pred prevrnitvijo in premikanjem – POZOR: premik težišča!
- Pri odpiranju embalaže obstaja nevarnost za nastanek poškodb zaradi nepritrjenih sestavnih delov.
- Namesititev in zagon lahko opravijo le usposobljeni električarji.
- Nevarnost zmečkanin in ureznin pri vgrajevanju/odstranjevanju komponent.
- Pred montažo izdelka opisanega v teh navodilih je treba preveriti, ali je ohišje brez napetosti.
- Razdalja od kovinskih delov mora biti v skladu s tehničnimi podatki.
- Varovalke v skladu z DIN EN 60269, 1. del.
- Kontaktni noži morajo biti posrebreni.
- Pri vseh montažnih delih je treba nositi osebno varovalno opremo.
- Upoštevati je potrebno navodila za vgradnjo in uporabo sistema ohišij, izbranega za vgradnjo sistema RiLineX!

### Prevoz:

- Pred prevozom stikalne naprave je potrebno odstraniti varovalke in pokrove.

### Pred zagonom:

- Odstranite razpoložljiva transportna varovala.
- Vizualno preverite vsa pritrdišča.
- Preverite vse zatezne momente.
- Odstranite orodje in pribor za montažo.
- Izvedite kontrolo varnosti električnih povezav.
- Preverite napake na sestavnih delih.

SK

### Používanie v súlade s účelom

RiLineX je prípojnicový systém pre použitie v nízkonapäťových rozvádzačoch, ako aj v aplikáciách riadiacej a regulačnej techniky.


Pri použití v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu alebo seizmickej aktivity, ako aj pri iných dynamických aplikáciách je potrebné dodržiavať platné normy alebo zákonné predpisy.

Pri vývoji tohto produktu, boli už v konštrukčnom štádiu vyhodnotené kritické body z hľadiska bezpečnosti na základe posúdenia rizika v zmysle normy EN ISO 12100, čím sa predišlo ich výskytu. Keďže nie je možné vylúčiť výskyt malého počtu zvyškových rizik, je nutné dodržiavať nasledovné pokyny.

V prípade nerespektovania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života.

### Bezpečnostné pokyny:

- Výrobok popísaný v tomto návode musí byť počas prepravy, montáže a demontáže zaistený, aby sa zabránilo potenciálne prevrátenie alebo zosunutie – POZOR: Posunutie ťažiska!
- Nebezpečenstvo poranenia voľne uloženými konštrukčnými dielmi pri rozbaľovaní.
- Montáž a uvedenie do prevádzky, môže vykonávať iba vyškolený kvalifikovaný električár.
- Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania pri montáži/demontáži komponentov.



## 2. Bezpečnostné pokyny

## 2. Instruções de segurança

- Pred montážou, zabezpečte beznapäťový stav rozvádzača.
- Vzdialenosť od kovových častí je potrebné dodržať podľa technických údajov.
- Pojistky v súlade s normou DIN EN 60269 časť 1.
- Kontaktné nože musia byť strieborné.
- Pri akejkolvek montáži používajte osobné ochranné pracovné pomôcky.
- Dodržujte pokyny uvedené v návode pre montáž a obsluhu rozvádzačového systému zvoleného pre RiLineX!

### Doprava:

- Na prepravu zariadenia je potrebné odstrániť poistky a kryty.

### Pred uvedením do prevádzky:

- Odstráňte príslušné prepravné poistky.
- Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých miest slúžiacich na upevnenie.
- Vykonajte kontrolu všetkých ťahovacích momentov.
- Odstráňte náradie a montážny materiál.
- Vykonajte bezpečnostnú skúšku elektrického zapojenia.
- Skontrolujte, či sú komponenty bez poškodenia.

PT

### Utilização

O RiLineX é um sistema de barramento para utilização em quadros de distribuição elétrica de baixa tensão e tecnologia de controle e regulação.

Em caso de utilização em áreas com risco de explosão ou sismo, bem como noutras aplicações dinâmicas, devem ser respeitadas as normas ou disposições legais em vigor.

Durante a fase de projeto do produto descrito nestas instruções, foi realizada uma avaliação dos riscos segundo a norma EN ISO 12100 para analisar e evitar aspetos críticos para a segurança. Como não é possível descartar alguns riscos residuais, é necessário seguir as instruções abaixo.

Existe um potencial risco de vida ou de danos para a saúde se as instruções de segurança não forem seguidas.

### Instruções de segurança:


- Fixar o produto descrito nestas instruções durante o transporte, a montagem e a configuração, para que não possa cair ou escorregar – ATENÇÃO: deslocamento do centro de gravidade!
- Tenha precaução com possíveis ferimentos causados por componentes soltos ao desembalar.
- Instalação e colocação em funcionamento apenas por electricistas qualificados.
- Há perigo de esmagamento e corte ao instalar/remover os componentes.
- Antes de instalar o produto descrito nestas instruções, certificar-se de que a alimentação de tensão da caixa está desligada.
- A distância em relação a peças metálicas deve ser respeitada de acordo com os dados técnicos.
- Fusíveis em conformidade com a norma DIN EN 60269 Parte 1.
- Lâminas de contato devem ser prateadas.
- Ao realizar qualquer serviço de instalação, utilizar sempre o equipamento de proteção individual.
- Devem ser observadas as instruções de instalação e operação do sistema de armários selecionado para a instalação do RiLineX!

### Transporte:

- Remova os fusíveis e as tampas antes de transportar o quadro elétrico.

### Antes do primeiro funcionamento:


- Remover os dispositivos de segurança usados para o transporte.
- Fazer uma vistoria dos pontos de fixação.
- Checar todos os torques de aperto.
- Remover as ferramentas e material de montagem.
- Realizar um teste de segurança elétrica.
- Verifique se os componentes estão isentos de defeitos.



**Sicherheitshinweise**  
**Safety instructions**  
**Consignes de sécurité**

**Veiligheidsvoorschriften**  
**Säkerhetsinstruktioner**


	DE	EN	FR	NL	SE
	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Danger dû à la fermeture de pièces mécaniques d'une machine / installation	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/voorziening	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet
	Warnung vor spitzem Gegenstand	Caution: Sharp object	Attention aux objets pointus	Waarschuwing voor scherpe voorwerpen	Varning för vassa föremål
	Warnung vor heißer Oberfläche	Warning: Hot surface	Attention ! Surface chaude.	Waarschuwing warm oppervlak	Varning för varm yta
	Installation durch Elektro-Fachkraft	Installation by specialist electricians	Installation par un électricien confirmé	Installatie door elektro-technisch personeel	Ska installeras av behörig elektriker



**Istruzioni di sicurezza**  
**Instrucciones de seguridad**  
**Turvallisuusohjeet**

**Sikkerhedsanvisninger**  
**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**


	IT	ES	FI	DK	PL
	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuliikkeestä	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning	Uwaga na zamykające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia
	Pericolo oggetto affilato	Advertencia de objetos puntiagudos	Varo teräviä reunoja	Advarsel: Spidse genstande	Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem
	Pericolo superficie calda	Advertencia por superficie caliente	Varoitus kuumasta pinnasta	Advarsel om varm overflade	Uwaga gorąca powierzchnia
	L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato	Instalación a realizar por un técnico electricista cualificado	Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen	Skal installeres af uddannede elektriker	Instalacja przez elektryka



**Bezpečnostní pokyny**  
**Инструкции за безопасност**  
**Υποδείξεις ασφαλείας**

**Instrucțiuni de siguranță**  
**Sigurnosne upute**


	CZ	BG	GR	RO	HR
	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Предупреждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване	Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδών μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/μηχανήματος	Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Upozorenje na opasnost od uklještenja mehaničkih dijelova stroja/uređaja
	Varování před ostrým předmětem	Предупреждение за опасност от остър предмет	Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου	Avertizare privind obiecte ascuțite	Opasnost od sječiva
	Pozor horký povrch	Внимание, гореща повърхност	Προειδοποίηση για ζεστή επιφάνεια	Atentie la suprafețele fierbinti	Upozorenje na vruću površinu
	Instalace vyžaduje elektro odbornost	Монтажът се извършва от електро-техник	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο	Instalarea se va face de un electrician calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za električarske radove



**Biztonsági utasítások**  
**Saugos nurodymai**  
**Ohutusjuhised**


**Drošības norādījumi**  
**Varnostni napotki**

	HU	LT	EE	LV	SI
	Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés	Įspėjimas dėl mašinų / įrenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu	Hoiatus masina/ seadme mehhaaniliste osade sulgemisliikumise eest	Brīdinājums par bīstamību aizverot mašīnas/ iekārtas mehāniskās daļas	Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave
	Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszélyére	Įspėjimas apie aštrų daiktą	Hoiatus terava eseme eest	Brīdinājums par asiem priekšmetiem	Opozorilo pred ostrim predmetom
	Figyelmeztetés forró felületre	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus	Hoiatus, kuum pind	Brīdinājums par karstu virsmu	Nevarnost vročih površin
	A szerelést elektromos szakembernek kell elvégeznie	Turi įrengti elektrikas	Kvalifitseeritud elektriku poolne paigaldamine	Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehnicna dela



**Bezpečnostné pokyny**  
**Instruções de segurança**

	SK	PT
	Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia	Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/instalação se fecham
	Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom	Cuidado com objetos pontiagudos
	Pozor, nebezpečne horúci povrch	Aviso de superfície quente
	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný elektrotechnik	A instalação deve ser feita por um técnico eletricista especializado



TX30



**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**





- 3.1 Montage NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2, Gr. 3
- 3.1 Assembling the NH fuse-switch disconnecter, size 2, size 3
- 3.1 Montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 2, taille 3




**Hinweis:**  
NH-Sicherungslasttrenner sind nicht für Überkopf-Einbau zugelassen.

**Note:**  
NH fuse-switch disconnecters are not approved for overhead mounting.

**Remarque :**  
Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC ne sont pas homologués pour un montage sous le toit.





TX30






- 3. Montage und Aufstellung
- 3. Assembly and siting
- 3. Montage et implantation

3.1 Montage NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2, Gr. 3

3.1 Assembling the NH fuse-switch disconnecter, size 2, size 3

3.1 Montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 2, taille 3





TX30










3. Montage und Aufstellung  
3. Assembly and siting  
3. Montage et implantation

3.2 Demontage NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2, Gr. 3

3.2 Dismantling the NH fuse-switch disconnecter, size 2, size 3

3.2 Démontage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 2, taille 3









**TX30**



- 3. Montage und Aufstellung
- 3. Assembly and siting
- 3. Montage et implantation

- 3.3 Drehung Kabelabgang
- 3.3 Rotating the cable outlet
- 3.3 Rotation du départ de câble










**TX30**




**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

- 3.3 Drehung Kabelabgang
- 3.3 Rotating the cable outlet
- 3.3 Rotation du départ de câble











**TX30**



- 3. Montage und Aufstellung
- 3. Assembly and siting
- 3. Montage et implantation

- 3.3 Drehung Kabelabgang
- 3.3 Rotating the cable outlet
- 3.3 Rotation du départ de câble











**TX30**




**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

- 3.3 Drehung Kabelabgang
- 3.3 Rotating the cable outlet
- 3.3 Rotation du départ de câble










**TX30**



**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**





- 3.3 Drehung Kabelabgang
- 3.3 Rotating the cable outlet
- 3.3 Rotation du départ de câble






**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

- 3.4 Deckelpositionen
- 3.4 Cover position
- 3.4 Positions du couvercle









**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

**3.5 Entfernen der Abdeckung**

**3.5 Removing the cover**

**3.5 Enlèvement du recouvrement**



**Hinweis:**



Der Zusammenbau des Deckels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Note:**

The cover is assembled in the reverse order.





**Remarque :**


L'assemblage du couvercle s'effectue dans l'ordre inverse.



- 3. Montage und Aufstellung
- 3. Assembly and siting
- 3. Montage et implantation

- 3.6 Entfernen der unteren und oberen Abdeckung
- 3.6 Removing the top and bottom cover
- 3.6 Enlèvement du recouvrement inférieur et supérieur








**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

**3.7 Montage der unteren und oberen Abdeckung**

**3.7 Fitting the top and bottom cover**

**3.7 Montage du recouvrement inférieur et supérieur**





**TX30**

**SW17**





**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

**3.8 Leitungen anschließen**

**3.8 Connecting the cables**

**3.8 Raccordement des câbles**






Best.-Nr. Model No. Référence		Rundleiter eindrätig Round conductor single-wire Conducteur rond unifilaire	Rundleiter mehr- drätig Round conductor multi-wire Conducteur rond multifilaire	Sektorleiter mehr- drätig Sector conductor multi-wire Conducteur sectoriel multifilaire
9362.210 9362.215 9362.216 9362.250				
9362.310 9362.315 9362.316 9362.350	IEC	16 mm <sup>2</sup>	35 – 240 mm <sup>2</sup>	35 – 240 mm <sup>2</sup>

Best.-Nr. Model No. Référence		Feindrätig mit isolierter Aderendhülse Fine wires with insu- lated ferrule Fils fins avec embout isolé	Feindrätig mit uniso- lierter Aderendhülse Fine wires with unin- sulated ferrule Fils fins avec embouts non-isolés	Feindrätig Fine wires Fils fins	Lamellierte Kupferschiene Laminated copper bar Barre de cuivre lamellée	Flachkupferschiene Flat copper busbar Barre de cuivre plate
9362.210 9362.215 9362.216 9362.250						
9362.310 9362.315 9362.316 9362.350	IEC	35 – 120 mm <sup>2</sup>	35 – 120 mm <sup>2</sup>	35 - 185 mm <sup>2</sup> *)	20x1,5 mm 32x10 mm	20x1,5 mm 30x15 mm

\*) Feinstdrätig auf Anfrage/ Finest wire on request/ Fil très fin sur demande

\*\*) max. Klemmraum:  
 \*\*) max. clamping space:  
 \*\*) espace de serrage max.:





DE

EN

FR








3. Montage und Aufstellung  
3. Assembly and siting  
3. Montage et implantation

3.8 Leitungen anschließen

3.8 Connecting the cables

3.8 Raccordement des câbles









**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

**3.9 Umbau Leitungsabgang bei ESÜ**

**3.9 Conversion cable outlet at electronic fuse monitoring**

**3.9 Modification du départ de ligne pour le contrôle électronique des fusibles**










**3. Montage und Aufstellung**  
**3. Assembly and siting**  
**3. Montage et implantation**

3.9 Umbau Leitungsabgang bei ESÜ

3.9 Conversion cable outlet at electronic fuse monitoring





3.9 Modification du départ de ligne pour le contrôle électronique des fusibles






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation



- 4.1 Einlegen der Sicherungen Gr. 2, Gr. 3
- 4.1 Inserting the fuses size 2, size 3
- 4.1 Mise en place des fusibles taille 2, taille 3






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation


- 4.2 Einschalten
- 4.2 Switching on
- 4.2 Mise sous tension



4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

- 4.3 Ausschalten
- 4.3 Switching off
- 4.3 Mise hors tension










4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation






4.4 Sicherungswechsel  
4.4 Changing the fuse  
4.4 Remplacement du fusible






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation






4.5 Spannungsprüfung  
4.5 Voltage test  
4.5 Test de tension






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

- 4.6 Verriegelung der Spannungsprüfung
- 4.6 Locking the voltage test
- 4.6 Verrouillage du test de tension






Demontage  
Dismantling  
Démontage



- 4. Bedienung
- 4. Operation
- 4. Utilisation




- 4.7 Plombierung
- 4.7 Sealing
- 4.7 Plombage






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation




- 4.8 Abschließen  
4.8 Locking  
4.8 Cadenassage






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation




- 4.8 Abschließen  
4.8 Locking  
4.8 Cadenassage






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

- 4.9 Parkposition
- 4.9 Park position
- 4.9 Position de stationnement








4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

4.10 Elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ)

4.10 Electronic fuse monitoring

4.10 Contrôle électronique des fusibles







4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

4.10 Elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ)

4.10 Electronic fuse monitoring

4.10 Contrôle électronique des fusibles






4. Bedienung  
4. Operation  
4. Utilisation

4.10 Elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ)

4.10 Electronic fuse monitoring

4.10 Contrôle électronique des fusibles



	Rundleiter eindrätig Round conductor single-wire Conducteur rond unifilaire	Feindrätig mit isolierter Aderenhülse Fine wires with insulated ferrule Fils fins avec embout isolé	Feindrätig mit unisolierter Aderenhülse Fine wires with uninsulated ferrule Fils fins avec embouts non-isolés	Feindrätig Fine wires Fils fins
IEC	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup>	I) 0,25 – 0,34 mm <sup>2</sup> II) 0,5 mm <sup>2</sup> III) 0,75 mm <sup>2</sup>	I) 0,25 – 0,34 mm <sup>2</sup> II) 0,5 - 1 mm <sup>2</sup> III) 1,5 mm <sup>2</sup>	0,14 – 1,5 mm <sup>2</sup>
		I) 8 mm II) 8 - 10 mm III) 10 mm	I) 7 mm II) 8 - 10 mm III) 10 mm	9 mm

Kap. 6.1.: identische Querschnitte für Mikroschalter/ identical cross-sections for micro-switch/ sections identiques pour microcommutateur



**Hinweis:**




Weiterführende Informationen siehe Produktseite unter [www.rittal.de](http://www.rittal.de).

**Note:**






For further information see product page at [www.rittal.com](http://www.rittal.com).



**Remarque :**

Pour plus d'informations, consultez la page produit sur [www.rittal.fr](http://www.rittal.fr).








- 5. Anwendung mit RiLine60
- 5. Application with RiLine60
- 5. Application avec RiLine60








6. Zubehör  
6. Accessories  
6. Accessoires






6.1 Montage Mikroschalter  
6.1 Mounting the micro-switch  
6.1 Montage du microcommutateur






**6. Zubehör**  
**6. Accessories**  
**6. Accessoires**




**6.2 Montage Anschlussraum-Abdeckung**  
**6.2 Mounting the connections space cover**  
**6.2 Montage du capot de zone de raccordement**







6. Zubehör  
6. Accessories  
6. Accessoires

- 6.2 Montage Anschlussraum-Abdeckung  
6.2 Mounting the connections space cover  
6.2 Montage du capot de zone de raccordement





TX30



DE EN FR










- 6. Zubehör
- 6. Accessories
- 6. Accessoires

6.3 Montage Rahmenklemme

6.3 Mounting the box terminal

6.3 Montage de la bride à étrier





**7. Technische Daten**  
**7. Technical specifications**  
**7. Caractéristiques techniques**

Best.- Nr. Model No. Référence	Einheit Unit Unité	9362.210	9362.215	9362.216	9362.250
Baugröße Size Taille		2			
Bemessungsstrom max. Max. rated current Courant nominal max.	A	400	400	400	400
Bemessungsspannung max. Max. rated voltage Voltage nominal max.	V	1000			
Spannungsbereich elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ) Voltage range electronic fuse monitoring Plage de tension contrôle électronique des fusibles	V	n.a.	400 V – 800 V	180 V – 400 V	n.a.
Bemessungsisolationsspannung Ui Rated insulation voltage Ui Tension d'isolation nominale Ui	VAC	1000			
Breite Width Largeur	mm	209	209	209	209
Höhe Height Hauteur	mm	307	357	357	307
Tiefe Depth Profondeur	mm	149	149	149	149
Polzahl Number of poles Nombre de pôles		3-polig 3-pole 3 pôles			
Leitungsabgang Cable outlet Départ de ligne		oben / unten top / bottom par le haut / par le bas			
Anschlussart Connection type Type de raccordement		Schraubanschluss Screw connection Raccordement vissé			Rahmenklemme Box terminal Bride à étrier
Schaltkategorie Switch category Catégorie d'interrupteur		AC-23B (400 V/400A)			
		AC-22B (500 V/400A)			
		AC-21B (690 V/400A)			
		DC-22B (440 V/400A)			
Schutzart Front geschlossen Protection category, closed front Indice de protection, face avant fermée	IP	30			
Schutzart Front geöffnet Protection category, open front Indice de protection, face avant ouverte	IP	10			
Schutzart übrige Seiten Protection category, other sides Indice de protection, autres côtés	IP	20			
Sammelschienenstärke Busbar thickness Épaisseur du jeu de barres	mm	5 / 10			
Schienenmittenabstand Bar centre distance Entraxe de barres	mm	60			
Umgebungstemperatur (Betrieb) Ambient temperature (operation) Température ambiante (de fonctionnement)	°C	-5...+35			
Umgebungsluftfeuchte relativ (Betrieb) Relative ambient humidity (operation) Humidité ambiante relative (de fonctionnement)	%	max. 50 (bei 40 °C) max. 50 (at 40 °C) max. 50 (à 40 °C)			

\* bei Verwendung mit ESÜ, gilt ESÜ-Wert  
 \* when used with ESÜ, ESÜ value applies  
 \* en cas d'utilisation avec ESÜ, la valeur ESÜ s'applique



**Hinweis:**  
 Wenn nicht anders angegeben, gelten die Umgebungsbedingungen der IEC 60947 Teil 1 und Teil 3. Spezielle Anwendungen sind beim Hersteller zu erfragen.

**Note:**  
 Unless otherwise specified, the ambient conditions specified in IEC 60947 Part 1 and Part 3 apply. Please consult the manufacturer for special applications.


**Remarque :**  
 Sauf indication contraire, les conditions ambiantes de la norme CEI 60947, parties 1 et 3, s'appliquent. Pour les applications spéciales, veuillez consulter le fabricant.



**Hinweis:**  
 Angaben nach IEC 60947 Teil 3: siehe Technische Daten auf der Produktseite unter [www.rittal.de](http://www.rittal.de).

**Note:**  
 Specifications according to IEC 60947 Part 3: see Technical Data on the product page at [www.rittal.com](http://www.rittal.com).

**Remarque :**  
 Informations selon CEI 60947 partie 3 : voir les caractéristiques techniques sur la page produit à l'adresse [www.rittal.fr](http://www.rittal.fr).



**7. Technische Daten**  
**7. Technical specifications**  
**7. Caractéristiques techniques**

Best.- Nr. Model No. Référence	Einheit Unit Unité	9362.310	9362.315	9362.316	9362.350
Baugröße Size Taille		3			
Bemessungsstrom max. Max. rated current Courant nominal max.	A	630	630	630	630
Bemessungsspannung max. Max. rated voltage Voltage nominal max.	V	1000			
Spannungsbereich elektronische Sicherungsüberwachung (ESÜ) Voltage range electronic fuse monitoring Plage de tension contrôle électronique des fusibles	V	n.a.	400 V – 800 V	180 V – 400 V	n.a.
Bemessungsisolationsspannung Ui Rated insulation voltage Ui Tension d'isolation nominale Ui	VAC	1000			
Breite Width Largeur	mm	250	250	250	250
Höhe Height Hauteur	mm	307	357	357	307
Tiefe Depth Profondeur	mm	149	149	149	149
Polzahl Number of poles Nombre de pôles		3-polig 3-pole 3 pôles			
Leitungsabgang Cable outlet Départ de ligne		oben / unten top / bottom par le haut / par le bas			
Anschlussart Connection type Type de raccordement		Schraubanschluss Screw connection Raccordement vissé			Rahmenklemme Box terminal Bride à étrier
Schaltkategorie Switch category Catégorie d'interrupteur		AC-23B (400 V/630A)			
		AC-22B (500 V/630A)			
		AC-21B (690 V/630A)			
		DC-22B (440 V/630A)			
Schutzart Front geschlossen Protection category, closed front Indice de protection, face avant fermée	IP	30			
Schutzart Front geöffnet Protection category, open front Indice de protection, face avant ouverte	IP	10			
Schutzart übrige Seiten Protection category, other sides Indice de protection, autres côtés	IP	20			
Sammelschienenstärke Busbar thickness Épaisseur du jeu de barres	mm	5 / 10			
Schienenmittlenabstand Bar centre distance Entraxe de barres	mm	60			
Umgebungstemperatur (Betrieb) Ambient temperature (operation) Température ambiante (de fonctionnement)	°C	-5...+35			
Umgebungsluftfeuchte relativ (Betrieb) Relative ambient humidity (operation) Humidité ambiante relative (de fonctionnement)	%	max. 50 (bei 40 °C) max. 50 (at 40 °C) max. 50 (à 40 °C)			

\* bei Verwendung mit ESÜ, gilt ESÜ-Wert  
 \* when used with ESÜ, ESÜ value applies  
 \* en cas d'utilisation avec ESÜ, la valeur ESÜ s'applique



**Hinweis:**  
 Wenn nicht anders angegeben, gelten die Umgebungsbedingungen der IEC 60947 Teil 1 und Teil 3. Spezielle Anwendungen sind beim Hersteller zu erfragen.

**Note:**  
 Unless otherwise specified, the ambient conditions specified in IEC 60947 Part 1 and Part 3 apply. Please consult the manufacturer for special applications.


**Remarque :**  
 Sauf indication contraire, les conditions ambiantes de la norme CEI 60947, parties 1 et 3, s'appliquent. Pour les applications spéciales, veuillez consulter le fabricant.



**Hinweis:**  
 Angaben nach IEC 60947 Teil 3: siehe Technische Daten auf der Produktseite unter [www.rittal.de](http://www.rittal.de).

**Note:**  
 Specifications according to IEC 60947 Part 3: see Technical Data on the product page at [www.rittal.com](http://www.rittal.com).

**Remarque :**  
 Informations selon CEI 60947 partie 3 : voir les caractéristiques techniques sur la page produit à l'adresse [www.rittal.fr](http://www.rittal.fr).



**8. Lagerung**  
**8. Storage**  
**8. Stockage**

DE

Bei der Lagerung dieser Komponenten ist zu beachten, dass

- die Umgebungstemperatur nicht höher als +70 °C ist.
- die Umgebungstemperatur nicht niedriger als -25 °C ist.
- die relative Luftfeuchte zwischen 10 % und 95 %, nicht kondensierend, liegt.

EN


When storing these components, ensure that

- the ambient temperature is not higher than +70 °C.
- the ambient temperature is not lower than -25 °C.
- the relative humidity lies between 10% and 95% (non-condensing).

FR

Lors du stockage de ces composants, il faut veiller à ce que

- la température ambiante ne soit pas supérieure à +70 °C.
- la température ambiante ne soit pas inférieure à -25 °C.
- l'humidité relative de l'air se situe entre 10 % et 95 % (sans condensation)



**9. Garantie**  
**9. Warranty**  
**9. Garantie**

DE


Es gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen der jeweiligen Rittal Vertriebs- und Tochtergesellschaften genannten Bedingungen.

EN

The conditions named in the sales and delivery conditions of the associated Rittal agents and subsidiaries apply.

FR

Les conditions générales de vente des représentations et filiales Rittal sont contractuelles.



**10. Kundendienstadressen**  
**10. Customer services addresses**  
**10. Coordonnées des services après-vente**

DE

Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite von Rittal unter folgender Adresse:

- <https://www.rittal.de/Rittal-Standorte>

EN




Contact details can be found on the Rittal website at:


- <https://www.rittal.com/rittal-locations>

FR

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente sur le site internet :

- <https://www.rittal.fr/sites-rittal>





# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all Rittal companies throughout the world here.



[www.rittal.com/contact](http://www.rittal.com/contact)

RITTAL GmbH & Co. KG  
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany  
Phone +49 2772 505-0  
E-mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.com](http://www.rittal.com)

02.2026/D-0000-00004243-05

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP