



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 12 03 12010 004


Zertifikatsinhaber: Rittal GmbH & Co. KGAuf dem Stützelberg
35745 Herborn
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):** 12010, 17037, 44957, 47487**Prüfzeichen:****Produkt: Schaltschrankgehäuse****Modell(e): Typgeprüfte Leergehäuse
Baureihe AE, AE-EMV, CP-AE
CP-AE mit Tableau-Front**

Kenndaten:

| | |
|--------------|---|
| Schutzart: | IP 55 zweitürige Ausführung IP 66 eintürige Ausführung IP 55 bei CP-AE IP 54 bei CP-AE mit Tableau-Front |
| Material: | Baureihe AE Stahlblech Edelstahl Baureihe AL-EMV AlZn beschichtet |
| Wandstärken: | Gehäuse 1,2 - 1,5 mm Tür 1,2 - 3,0 mm |
| Abmessungen: | 200 x 300 x 120 mm bis 1400 x 1600 x 400 mm |

Geprüft nach: DIN EN 62208:2005

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713003052

(Horst Kristen)
Datum, 2012-03-20

Seite 1 von 1

