

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Mehrfach-Steckdose
Multiple socket-outlet

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2013-03
IEC 60884-1(ed.3);am1



Aktenzeichen: 978400-1520-0021 / 187148

File ref.:

Ausweis-Nr. 40009485

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-02-24

(letzte Änderung / updated 2014-02-18)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn

Aktenzeichen / *File ref.*

978400-1520-0021 / 187148 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2014-02-18

Datum / *Date*

2004-02-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40009485.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40009485.

Mehrfach-Steckdose *Multiple socket-outlet*

Typ(en) / *Type(s)*

PSM 7856.100

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two-poles with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49440

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau
built-in

Ausführung(en)

Geeignet zum Einbau in Schaltschränke
Steckverbinder geprüft unter Aktz.: 257400-1431-0041
Steckdosen geprüft unter Aktz.: 804600-1540-0018

Construction(s)

*Suitable for installation in electrical-control cabinets
Connector tested under ref. no.: 257400-1431-0041
Socket-outlets tested under ref. no.: 804600-1540-0018*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3