



## **Informacja własna dotycząca efektywności energetycznej klimatyzacji zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE „Ekoprojekt”**

10.01.2013

My

**Rittal GmbH & Co. KG**  
Auf dem Stützelberg  
D-35745 Herborn

zaświadczamy, że nasze komponenty klimatyzacji

- chłodziarki, chillery oraz wymienniki ciepła powietrze/powietrze i powietrze/woda
- do klimatyzacji szaf sterowniczych w zakresie ustawień od +20°C do +55°C oraz do chłodzenia maszyn i procesów w zakresie ustawień od +10°C do +30°C

nie są objęte dyrektywami ErP 2009/125/WE – 2012/27/EU, ani też związanymi z nimi rozporządzeń.

Wyżej wymienione komponenty klimatyzacji zgodnie z obecnym stanem nie są objęte poszczególnymi zakresami dyrektywy ErP o klimatyzacji i chłodzeniu. Ze względu na brak odpowiedniego rozporządzenia, poszczególne deklaracje zgodności CE nie mogą więc odnosić się do dyrektyw 2009/125/ WE – 2012/27/EU.

Niezależnie od tego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 327/2011 „Wymogi dotyczące ekoprojektu dla wentylatorów”, przedstawiliśmy wszystkie stosowane przez nas wentylatory na obowiązujące od 01.01.2013 r. stopnie efektywności. W tym przypadku obowiązuje odpowiednia deklaracja zgodności CE producenta wentylatora.

RITTAL GmbH & Co. KG

Herborn, dnia 10.01.2013

*/podpis odręczny/*

Jürgen Schnaubelt  
Quality Management