Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3239.200

# Filtros de saída

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

# SK 3239.200 - Filtros de saída Padrão

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 3239.200 |
| Descrição do produto | Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário. |
| Material | ABS |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Filtros de saída<br>Elemento filtrante de fibra sintética |
| Recorte para montagem | Largura do recorte: 177 mm<br>Altura do recorte: 177 mm |
| Adequado para o item com o código de referência | SK 3239.1xx |
| Dimensões | Largura: 204 mm<br>Altura: 204 mm<br>Profundidade: 24 mm |
| Grau de proteção NEMA | Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado<br>Tipo 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado<br>IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente<br>IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.36 |
| Peso bruto | 0.4 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| EAN | 4028177651852 |
| E-Number Sweden | E3404360 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

# Aprovações

| | |
|---|---|
| Aprovações | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC |
| Explicações | Declaration of conformity |