

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RiZone [User=Thorsten, Server=rizoneac4dc, Mode=View]

Project Edit Views Charts Workflows Reports Administration Help

Location Devices

AC4DC

Rittal

Haiger

RiMatrixS

Container1

Schrankreihe

Schrank1

Schrank2

Schrank3

Schrank4

Schrank5

Schrank6

Schrank7

Gesamt Leistungsaufnahme

USV Leistungsaufnahme

Chiller Leistungsaufnahme

R6_Pressure

R4_Pressure

R2_Pressure

C1_T_kalt

C2_T_kalt

C3_T_kalt

PMC-120

PSM-MID-M16

Einspeisung Gesamt

Einspeisung USV

Einspeisung Klima

USV Modul aus

Last zur Batterie

Batterie Ladung ein

EPO_USV

Schema

[17957] QM-T: Views [20209] LCP: Variables [17957] QM-T: Charts

Group Find variable:

ID	Name	Value	Unit	Maintenance group
20293	Water.Control-Valve.DescName	Control-Valve		Set
20294	Water.Control-Valve.ActualValue	66	%	
20296	Water.Control-Valve.Status	OK		
20501	Water.Cooling Capacity.DescName	Cooling-Capacity		Set
20502	Water.Cooling Capacity.Value	0	W	
20304	Water.Cooling Capacity.Status	OK		
20503	Water.Leakage Sensor.DescName	Leakage		Set
20301	Water.Leakage Sensor.Input	0		
20312	Water.Leakage Sensor.Status	OK		
20504	Water.Condensate Sensor.DescName	Condensate		Set
20505	Water.Condensate Sensor.Input	0		
20506	Water.Condensate Sensor.Pump	0		
20306	Water.Condensate Sensor.Cycles	0		
20307	Water.Condensate Sensor.Duration	0	s	
20316	Water.Condensate Sensor.Status	Off		
20310	Config.Fans.Command	Manual		Set
20311	Config.Control-Valve.Command	Manual		Set
20507	Config.Fans.Fan1	55	%	Set
20508	Config.Fans.Fan2	55	%	Set
20263	Config.Fans.Fan3	55	%	Set
20509	Config.Fans.Fan4	55	%	Set
20314	Config.Fans.Fan5	55	%	Set
20315	Config.Fans.Fan6	55	%	Set
20510	Config.Control-Valve.Valve	65	%	Set

Live messages Terminated messages

Category filter on current list: Show all messages categories from current list Timespan filter on current list: All Status filter on current list:

Timestamp	Elapsed time	Process	Owner	State	Description
(7) 6/27/2013 10:36:48 AM		Monitoring PU-T2 1963			
(3) 6/27/2013 10:36:48 AM		Monitoring R6_T_warm_mitte 11381			
(2) 6/27/2013 10:36:47 AM		Monitoring R6_T_warm_mitte 11381			
(5) 6/27/2013 10:35:44 AM	> 1 Min.	Monitoring LCP 20209			
(5) 6/27/2013 10:32:27 AM	> 4 Min.	Monitoring LCP 20209			
(1) 6/27/2013 10:16:38 AM	> 20 Min.	Monitoring LCP 20209			
(2) 6/27/2013 10:16:19 AM	> 20 Min.	Monitoring PU-LCP 2214			
(7) 6/27/2013 10:16:26 AM	> 22 Min.	Monitoring R6_L2 R 10591			

Component

ID 20209

Name LCP

Model number 3311.260

Component type LCP

Description

Temperature unit CELSIUS

Device index 2

Driver description

Name Rittal_Sensor_Generic

Version 1.1.0

Supported devices see documentation for a list of supported

DK 7990.103

Aplicativo padrão RiZone

Estado: 16/05/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7990.103 - Aplicativo padrão RiZone

O RiZone é fornecido como appliance de software.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7990.103
Modelo	Aplicativo de software: disco rígido + Windows
Descrição do produto	O RiZone é fornecido como appliance de software. O appliance de software é oferecido como servidor virtual no formato OVF (Open Virtualization Format), podendo ser utilizado com o hardware existente no data center.
Product modification	O aplicativo RiZone é fornecido com a versão 3.5 do RiZone. O atual sistema operacional da Microsoft para servidores 2012R2 é suportado como sistema operacional. O banco de dados local usa o SQL Express 2012.
Nota	O RiZone suporta os protocolos SNMP V1/V2C e SNMP V3 para monitorar os componentes da infraestrutura (equipamentos de TO) de um data center. O RiZone é neutro em relação a marcas, podendo ser aplicado em ambientes de equipamentos de TO heterogêneos.
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	0,64 kg
Número da tarifa alfandegária	85234920
EAN	4028177665675
ETIM 7.0	EC000501
ECLASS 8.0	19240201