

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7010.501 ADO Control Unit

Stand: 22.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7010.501 - ADO Control Unit

Steuereinheit zur automatischen Öffnung von Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen. Ausgelegt für ein Rack mit Front- und Rücktür.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7010.501
Ausführung	ADO Control Unit
Nutzen	Stand-Alone-Betrieb möglich
Technische Daten	1. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO, redundant zur 2. Bemessungsspannung 2. Bemessungsspannung: 24 V (DC) 7030.060 für Door Control Modul und Sichttüren VX IT für ADO 1 x Temperaturfühler-Eingang 3 x digitale Eingänge: Alarm/Fronttürklappen/Rücktürklappen 1 x Eingang für Lesegeräte: Zahlencodeschloss/Transponderleser für den Funktionstest der Entlüftungsklappen vor Ort 2 x Ausgänge für Sichttüren VX IT für ADO mit integrierten Entlüftungsklappen, in der Tür integriertes Magnetsystem mit Dämpfer 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 für CAN-Bus Kabel
Einsatzgebiete	Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik. Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Material	Kunststoff
Oberfläche	Front: glatt Gehäuse: Struktur
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt) Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Betriebstemperaturbereich	0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5...95 %

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
CRA-Risikoklasse	Default (Low Risk)
Zolltarifnummer	90330090
Produktbeschreibung	DK ADO Control Unit, Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem, Ansteuerung von bis zu 2 Door Kits und 2 Door Kits Extension für LCP, BHT: 138x40x132 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung