

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630

Čidla CMC III

Stát: 12.7.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - Čidla CMC III

Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách.

Funkce

Obj. č.	DK 7320.630
Provedení	Čidlo netěsnosti
Popis výrobku	Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití	Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov. Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce	Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III. Čidlo s optickým prvkem se namontuje směrem k podlaze Čidlo sleduje pomocí optického senzoru podlahu na únik kapalin (netěsnost)
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky	Čidlo Montážní deska Včetně upevňovacího materiálu Přívodní kabel s konektorem Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus	Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozhraní	RJ12
Počet účastníků PU Compact (max.)	4
Počet účastníků PU (max.)	32

Funkce

Metoda měření	optické
Rozměry	Šířka: 85 mm Výška: 20 mm Hloubka: 18 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.09
Brutto hmotnost	0.095
Číslo celní sazby	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------