Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3301.391

# Conduit d'air 19"

État: 5/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.391 - Conduit d'air 19" pour une circulation d'air horizontale

Pour l'apport d'air froid pour les switchs montés dans le plan 19" arrière.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3301.391 |
| Description produit | Conduite d'air, pour l'apport passif d'air froid à tout équipement 19" installé à l'arrière des baies serveurs et aspirant l'air par l'avant. |
| Avantages | Pour une alimentation en air plus performante vers les composants 19" à l'arrière<br>Brosse passe-câbles intégrée pour l'introduction des câbles de l'équipement IT 19"<br>Prise en charge de la circulation d'air « front-to-back »<br>Réglable en profondeur |
| Matériau | Tôle d'acier laquée<br>Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB |
| Couleur | RAL 9005 |
| Dimensions | Largeur: 482,6 mm<br>Hauteur: 1 U |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3 kg |
| Poids brut | 3,3 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC011217 |
| ETIM 8 | EC011217 |
| ECLASS 8.0 | 22410601 |
| Description produit | SK 19" Canal Air, 1UE |