


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.391 Conduit d'air 19"

État: 5/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.391 - Conduit d'air 19" pour une circulation d'air horizontale

Pour l'apport d'air froid pour les switchs montés dans le plan 19" arrière.

## Caractéristiques

Référence	SK 3301.391
Description produit	Conduite d'air, pour l'apport passif d'air froid à tout équipement 19" installé à l'arrière des baies serveurs et aspirant l'air par l'avant.
Avantages	Pour une alimentation en air plus performante vers les composants 19" à l'arrière Brosse passe-câbles intégrée pour l'introduction des câbles de l'équipement IT 19" Prise en charge de la circulation d'air « front-to-back » Réglable en profondeur
Matériau	Tôle d'acier laquée Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Couleur	RAL 9005
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 1 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3
Poids brut	3.3
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177716629
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601