

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5314.126

## VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5314.126 - VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszereszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



## Jellemzők

|                |   |
|----------------|---|
| Cikkszám       | VX 5314.126   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm<br>Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm<br>Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm  |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: festett<br>Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett<br>Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium                                |
| General colour | RAL 7035  |
| Szín           | Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035<br>Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok<br>Belső kiépítés: RAL 9005<br>Fogantyú és zsanér: RAL 9005 |

# Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Egységcsomag                               | VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok<br>Zár elől és hátul: komfortfogantyú profílfélgömbhöz és 3524 E biztonsági zár<br>Profilsínek, 482,6 mm (19")<br>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemmezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap<br>Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetővel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve<br>Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt, 180°-os zsanérok |
| Méret                                      | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 2.200 mm<br>Mélység: 1.000 mm  |
| Magasságegységek                           | 47 U  |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 87 mm / 193 mm  |
| Instalation position in 19" area           | elülső és hátsó   |
| Síktávolság (kiszállított állapotban)      | 720 mm  |
| 19"-os rögzítés                            | a felső és alsó mélységi támaszra csavarozott   |
| Kivitel                                    | Standard  |
| Tető kivitel                               | többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetővel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve   |
| Hátsó ajtós kivitel                        | Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt, 180°-os zsanérok  |
| Elülső ajtós kivitel                       | Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok  |
| Profilsín kivitel                          | 19"-os standard profilsínek VX IT-ban   |
| Alj kivitel                                | nyitott   |
| 19"-os sík(ok) kivitele                    | elülső és hátsó   |
| Profilsín pozíció kivitel                  | 19"-os sík elől és hátul  |

## Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Terhelhetőség:   | 15 000 N   |
| Max. terhelhetőség (statikus)<br>szekrényenként az UL 2416 szerint | 12 000 N   |
| IK-kód   | IK08   |
| Megjegyzés   | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet         |
| Alapanyag  | Acéllemez  |
| Csomagolási egység   | 1 db   |
| Nettó tömeg  | 105 kg   |
| Bruttó tömeg   | 115 kg   |
| PCF/VE (Cradle to Gate)  | 283,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz  | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Termékleírás   | VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 800x2200x1000mm,47HE                  |

## Jóváhagyások

|               |  |
|---------------|--|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)   |
| Tanúsítványok | Negative Certificate<br>Felület  |
| Magyarázatok  | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |