Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7010.180

Controllo degli accessi

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 7010.180 - Controllo degli accessi Compatibile con CMC III, PDU, LCP, interfaccia IoT

Unità di controllo e monitoraggio degli accessi per armadi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7010.180
Esecuzione	Controllo degli accessi
Descrizione prodotto	È possibile collegare a una unità di controllo accessi fino a due maniglie e due lettori. Tramite l'interfaccia web della CMC III Processing Unit, della PDU o della Interfaccia IoT, le maniglie possono essere associate a diversi codici numerici o carte di accesso a transponder, consentendo il controllo di tutte le maniglie collegate con un unico sistema di lettura. Grazie al sensore a infrarossi integrato, viene inoltre monitorato lo stato della porta controllata (aperto/chiuso). Il sensore è inoltre dotato di un rilevatore di vibrazioni che, in caso di tentativi di manomissione o atti vandalici, invia immediatamente un segnale di allarme.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento	Consente il collegamento di due maniglie e due lettori per il controllo delle porte Sensore di accesso IR integrato Sensore anti–vandalismo integrato
Materiale	Plastica
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus	Diretta
Interfacce	2 x RJ 45 per CAN-Bus 2 x RJ12 2 x faston piatti Presa
Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.166
Peso lordo	0.169
Codice tariffa doganale	85311095
ETIM 9	EC002627

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità