

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560

Sensori del CMC III

Stato: 4/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - Sensori del CMC III

Per il monitoraggio dei vari parametri negli armadi e negli ambienti.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7320.560
Esecuzione	Sensore antifumo
Descrizione prodotto	I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play L'alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici. Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento	I valori possono essere impostati tramite la Processing Unit del CMC III Il sensore CMC-TC è montato nella parte superiore dell'armadio Il sensore monitora l'aria nell'armadio per rilevare eventuali particelle di fumo
Materiale	Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	Contenitore: bianco
Parti incluse nella fornitura	Sensore Piastra di montaggio Materiale di fissaggio Cavo con connettore Angolare di montaggio Materiale di fissaggio
Connessione al CAN-Bus	Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Interfacce	RJ12

Caratteristiche

Numero di utenze PU compact (max.)	4
Numero di utenze PU (max.)	32
Nota	Il sensore è collegato al CMC III tramite un sensore CAN-Bus CMC III.
Metodo di misurazione	Fotodiodo PIN silicone/LED infrarosso GaAs
Dimensioni	Altezza: 50 mm
Range temperatura di esercizio	5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,5 kg
Peso lordo	0,575 kg
Codice tariffa doganale	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------