

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3319.600 Chiller TopTherm

Stat: 14.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3319.600 - Chiller TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.

Funksjoner

Art.nr	SK 3319.600
Utførelse	Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene Mediumtransporterende pumpe
Fordeler	Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosessorstyrt teknikk Samlefeilmelding med potensialfri kontakt Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakking Komplett tilkoblingsklar enhet Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32	Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32	Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Lufteffekt (frittblåsende)	Ved 50 Hz: 900 ft³/min Ved 60 Hz: 900 ft³/min
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 400 mm Dybde: 430 mm
Temperaturregulering	Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...43 °C

Funksjoner

Driftstemperaturområde kjølemedium	10 °C...30 °C
Temperaturhysterese	± 2 K
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,975 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 1,39 t
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 0,86 kW Ved 60 Hz: 0,99 kW
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 5,7 A Ved 60 Hz: 5,6 A
Vannkretsløp	trykktett
Vanntilkoblinger	G ½" IG
Antall kjølekretser	1
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	51
Bruttovekt	55
Tolltariffnummer	84186900
EAN	4028177351158
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------