


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3364.500

Výměník tepla vzduch-voda

State: 23.8.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3364.500 - Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. č. | SK 3364.500 |
| Provedení | nástěnná montáž Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn) |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Vrtací šablona Těsnicí a upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon | L 35 W 10 při 400 l/h: 1 kW |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 37 W Při 60 Hz: 38 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,18 A Při 60 Hz: 0,18 A |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar |
| Doba zapnutí | 100 % |
| Chladicí médium | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody | 1 °C...30 °C |
| Přípojky vody | ½" hadicový trn G ¾" vnější závit |
| Regulace teploty | Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 1 °C...70 °C |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Poznámka | Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort |
| Rozměry | Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 120 mm |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 4 A |
| Rozsah regulace | 20 °C...55 °C |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 9.833 |
| Brutto hmotnost | 10.35 |
| Číslo celní sazby | 84158300 |
| EAN | 4028177495661 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Prohlášení o shodě |